

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pytanie nr 1 z dnia 07.01.2025.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji do jakiej temperatury mają zostać schłodzone spaliny w agregacie kogeneracyjnym. Proszę o wyszczególnienie z jakich obiegów układu kogeneracji ma zostać odzyskane ciepło do systemu Zamawiającego oraz jakie mają być jego parametry temperaturowe.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 07.01.2025

Spaliny w agregacie kogeneracyjnym mają zostać schłodzone do 100 °C. Obiegi z których ma zostać odzyskane ciepło to :

- a. Obieg odzysku ciepła z silnika (wysokotemperaturowy), który wykorzystuje ciepło z korpusu silnika, oleju i I st. intercoolera.
- b. Obieg spalin.

Wymagana temperatura wody podgrzanej przez układ kogeneracyjny to min. 95 °C.

Opracował

Tomasz Kamuda