

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 21.03.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Średzka.

Numer referencyjny postępowania: ID 1062125

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski (pisownia oryginalna) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

6. *Czy z uwagi na powstającą podczas procesu zgrzewania "wyływkę" wewnątrz rurociągów PEHD stosowanych na odcinkach kanalizacji grawitacyjnej wykonywanych metodą przewiertową Zamawiający będzie wymagał wykonania frezowania tych "wyływek", które to stanowią potencjalne miejsce zatrzymywania się części stałych znajdujących się w ściekach.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał wykonywania frezowania „wyływek”.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.