

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



1047821338



PANOVA S.A.
ul. Górnych Wałów 42
44-100 Gliwice

Data pisma: 18.12.2023 r.
Nr pisma: TD23-12-0205900-03
Sprawa: Wydanie wytycznych zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych kolidujących z zadaniem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo podajemy następujące warunki zabezpieczenia urządzeń energetycznych:

1. Istniejący kabel nN na odcinku kolidującym z projektowaną inwestycją należy odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, dwudzielnymi Ø110 koloru niebieskiego.
2. Istniejące kable SN na odcinkach kolidujących z projektowaną inwestycją należy odkopać i zabezpieczyć rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT Ø160 koloru czerwonego.
3. W projekcie należy pokazać głębokość oraz metodę prowadzenia robót ziemnych oraz przekroje i głębokości projektowanej kanalizacji
4. Rury ochronne powinny wykraczać 0,5 m poza obręb kolizji.
5. Dokładne położenie oraz głębokość zakopania kabli należy określić za pomocą przekopów kontrolnych
6. Należy zwrócić się do TAURON Dystrybucja S.A. Region Gliwice o nadzór branżowy, na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń. Zlecenie nadzoru należy przesłać na adres 40-337 Katowice Skrytka pocztowa nr 2708
7. Projekt techniczny z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli energetycznych należy uwzględnić w dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji, którą należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji, wysyłając na adres 40-337 Katowice Skrytka pocztowa nr 2708
8. Prace przy urządzeniach energetycznych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
9. Uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń i powiadomienia klientów.
10. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
11. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
12. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem kabli należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora.
13. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
14. Obowiązuje treść wywiadu branżowego z dn. 07.06.2022 r. wydanego przez TAURON Dystrybucja S.A.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Sieci
Wydział Eksploatacji
Pełnomocnik
Katarzyna Budzyńska

