



Łódź, dnia 8 stycznia 2025 r.

WZ-090-42/24

Do Oferentów biorących udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury uproszczonej z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego, o wartości szacunkowej poniżej 443 000 EURO pn.: „Wyposażenie dwóch punktów socjalnych w systemy KD, SSWIN, CCTV oraz usługę serwisu tych systemów w 14 punktach socjalnych”, nr sprawy: WZ-090-42/24.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6 – Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 23.

Kiedy zostały odebrane inwestycje związane z budową systemów KD, SSWIN, CCTV w 12 obecnie eksploatowanych punktach socjalnych?

Odpowiedź nr 23.

Odbiór 9 punktów socjalnych nastąpił w następujących terminach:

- 1) Dworzec Łódź Chojny (autobusy)/Dworzec Łódź Chojny (tramwaje)/Cmentarz Zarzew/Widzew Czajkowskiego/Stoki/Zdrowie/Marysin Stadion/CH M1/Rondo Inwalidów – październik 2021 r.;
- 2) Żabieniec – grudzień 2021 r.;
- 3) Karolew – luty 2022 r.;
- 4) Nowosolna – listopad 2022 r.

Pytanie nr 24.

Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku awarii urządzenia/urządzeń zainstalowanych w 12 obecnie eksploatowanych punktach socjalnych, koszty wymiany tych urządzeń na nowe nie będą obciążały Wykonawcy? Wymiana uszkodzonych urządzeń na nowe z 12 obecnie eksploatowanych punktów finansowana będzie przez Zamawiającego (albo na podstawie zatwierdzonego kosztorysu lub w inny sposób np. Zamawiający kupi i dostarczy nowe urządzenie we własnym zakresie)?

Odpowiedź nr 24.

W przypadku awarii systemu, która nie będzie mogła zostać usunięta przez wybranego Wykonawcę do realizacji przedmiotowych usług, Wykonawca ten przedstawi koszty wymiany urządzeń na nowe, a złożenie zamówienia przez Zamawiającego, będzie oznaczało zaakceptowanie tych kosztów. Wykonawca dokona zakupu i montażu nowych urządzeń, a rozliczenie (fakturę), zgodne z zamówieniem, przedstawi Zamawiającemu. Wykonawca ma zapewnić sprawność systemu przez cały okres serwisu.

Pytanie nr 25.

W związku z tym, iż na 12 obecnie eksploatowanych punktach socjalnych występują urządzenia „po gwarancji” proszę potwierdzić iż w przypadku ich awarii kosztami zakupu nowych urządzeń nie będzie obciążany Wykonawca?

Odpowiedź nr 25.

VIDE – ODPOWIEDŹ NR 24.

Pytanie nr 26.

Proszę o informację, na jakich zasadach będzie odbywało się rozliczanie kosztów robocizny za wymianę urządzeń które ulegną awarii na nowe – dotyczy 12 obecnie eksploatowanych punktów socjalnych? W którym miejscu formularza cenowego należy umieścić informację o tej stawce?

Odpowiedź nr 26.

Zamawiający informuje, że jest to koszt miesięczny usługi utrzymania (serwisu) określony w pozycji II. Serwisowanie – formularza cenowego (Załącznik nr 6 do „Zapytania ofertowego”).

Pytanie nr 27.

Czy podana w formularzu cenowym stawka za 1 miesiąc serwisu będzie podlegała waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy? Jeśli tak proszę podać informacje o zasadach przewidywanej waloryzacji wynagrodzenia?

Odpowiedź nr 27.

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji stawek w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy.

Pytanie nr 28.

W formularzu cenowym termin rozpoczęcia umowy dla punktu socjalnego „Nowosolna” określony został „od 01.12.2025 r.”, w momencie gdy dla pozostałych ten termin jest określony jako „od 01.02.2025 r.”. Proszę o potwierdzenie, że nie jest to wynik omyłki pisarskiej?

Odpowiedź nr 28.

Zamawiający potwierdza, że nie jest to wynik omyłki pisarskiej. Punkt Karolew Bratysławska, jak wynika z formularza cenowego (Załącznik nr 6 do „Zapytania ofertowego”), również objęty będzie usługą serwisu od innej daty niż „01.02.2025 r.”, tj. „od 01.03.2025 r.”.

Pytanie nr 29.

W załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego w rozdziale VI. Serwis i przeglądy techniczne w punkcie nr 7 (na stronie nr 11 z 13) zapisano „Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta i dokonywać ich na własny koszt” – proszę o potwierdzenie, iż zapis ten dotyczy tylko 2 nowych punktów socjalnych tj. „Konstantynów Łódzki” i „Strykowska”?

Odpowiedź nr 29.

Zamawiający informuje, że dotyczy to wszystkich punktów socjalnych (tj. 2 nowych punktów oraz 12 pozostałych), które obejmowane są usługą serwisu.

Pytanie nr 30.

Proszę potwierdzić, iż wszelkie czynności i zobowiązania gwarancyjne będą obowiązywały Wykonawcę tylko dla 2 nowych punktów socjalnych tj. „Konstantynów Łódzki” i „Strykowska”?

Odpowiedź nr 30.

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Gwarancja dotyczy wszystkich prac jakie wykona Wykonawca w ramach doposażenia, instalacji, konfiguracji dwóch nowych punktów oraz podłączenia (konfiguracji) ich do systemu centralnego Zamawiającego.

Pytanie nr 31.

Proszę o informację, czy prace związane z montażem systemów dla 2 nowych punktów socjalnych, tj. „Konstantynów Łódzki” i „Strykowska” będą możliwe poza standardowymi godzinami pracy np. od godziny 7:00 do 20:00?

Odpowiedź nr 31.

Nie. Prace należy wykonywać wyłącznie w godzinach 7:30 – 16:00.

Pytanie nr 32.

W załączniku nr 5 widnieje zapis: „W przypadku użycia przycisku wyjścia z obiektu przy otwartym oknie, system powinien uniemożliwić otwarcie drzwi i zasygnalizować lokalnie odpowiednim sygnałem akustycznym próbę otwarcia drzwi przy otwartym oknie. W systemie centralnym zdarzenie użycia przycisku przy otwartym oknie powinno zostać odnotowane”, natomiast na przedstawionych rzutach obiektów nie wskazano konieczności montażu kontaktronów na oknach. W związku z czym proszę o potwierdzenie, iż opisana w załączniku nr 5 funkcjonalność musi zostać osiągnięta i Zamawiający wymaga montażu kontaktronów dla dwóch nowych punktów socjalnych tj. „Konstantynów Łódzki” i „Strykowska”? Czy ta funkcjonalność występuje w 12 obecnie eksploatowanych punktach socjalnych? Jeśli nie występuje to czy pozostałe 12 punktów socjalnych należy doposażyć w dodatkowe czujniki, aby osiągnąć tą funkcjonalność?

Odpowiedź nr 32.

Zamawiający wymaga instalacji kontaktronów w dwóch nowych punktach tylko w szafach RAC. Zamawiający nie wymaga w dwóch nowych punktach montażu kontaktronów na oknach. Wskazana funkcjonalność występuje tylko w wybranych punktach socjalnych.

PROKURENT
Dyrektor Wykonawczy
MPK - Łódź Spółka z o.o. (2)
Krzysztof Kamiński

