

Kraków, dn. 30.12.2024 r.

Do

Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Zaprojektuj i wybuduj – Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej szkolnictwa wyższego o część, w której będzie mieściła się sala anatomiczna wraz z niezbędnym zapleczem oraz zagospodarowanie terenu przyległego”**. Nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.100.2024**.

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że dnia 23 grudnia 2024 r. wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

DYREKTOR
ds. inwestycji

/-/ mgr inż. Jerzy Radoń

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
	<p>W związku z informacją od Zamawiającego że budynek ma zostać wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z płytą stropową żelbetową i stromym dachem w konstrukcji drewnianej proszę o informacje:</p> <p>czy na przecięciu osi 4iB oraz 5iB jest możliwe wykonanie słupów do podparcia płyty żelbetowej – w przeciwnym razie konieczne będzie zastosowanie alternatywnych rozwiązań (np. płyty HC lub strop kasetonowy), związane jest to z dużą rozpiętością w obu kierunkach stropu w pomieszczeniu 10.</p>	Nie jest możliwe.
	<p>W związku z informacją od Zamawiającego że budynek ma zostać wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z płytą stropową żelbetową i stromym dachem w konstrukcji drewnianej proszę o informacje:</p> <p>Czy istnieje możliwość zamiany technologii na ściany w technologii tradycyjnej murowanej, zamiast żelbetowego stropu i dachu w konstrukcji drewnianej – drewniane kratownice ze ścieżką technologiczną wzdłuż kalenicy?</p>	<p>Nie, budynek wykonać w technologii murowanej, strop żelbetowy na wysokości około 4,5m (dostosować do budynku istniejącego dla zachowania symetrii dachu), więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu i elewacji nawiązać do budynku istniejącego, należy doprojektować schody zewnętrzne umożliwiające korzystanie z poddasza.</p>

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.