

Kraków, dnia 02 października 2023 r.



**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**
WPZ.52840.2.531.2023.3.WK

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2023 r. inwestora: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Michał Krupa, ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 31-521 Kraków, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Andrzej Szul, nr ewid.: GT.III-63-46/76 oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. poż. Bartosz Worwa, nr upr.: 692/2019, w związku z niespełnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie

- **zapewnienia przejazdu bez cofania lub zakończenia drogi pożarowej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m,**
- **poprowadzenia drogi pożarowej w odległości od 5 do 15 m od ściany zewnętrznej**

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu, zlokalizowanym pod adresem pl. Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ

w y r a ż a m z g o d ę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej wskazanych w § 12 ust. 2 i 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, uzasadnionych w opracowaniu pn.: „**Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego (...) nazwa obiektu budowlanego: Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowy Targ zlokalizowanego przy pl. Krasińskiego 1 do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**” z lipca 2023 r., tj.:

1. **Wyposażenie budynku w instalację systemu sygnalizacji pożarowej – (ochrona całkowita), obejmująca urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych; zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej po uprzednim uzgodnieniu**

- z właściwym miejscowo komendantem powiatowym PSP zostaną połączone z obiektem komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu lub innym obiektem wskazanym przez tego komendanta.
2. Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku szkoły w komunikatory głosowe, podające komunikaty o wykrytym zagrożeniu; zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 3. Zastosowanie na wszystkich ciągach komunikacyjnych w budynku awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, spełniającego wymagania Polskich Norm, o zwiększonym do 5 lx natężeniu światła - zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 4. Zastosowanie podziału obiektu na strefy pożarowe, zgodnie z opisem w pkt. 5.7 ekspertyzy technicznej.
 5. Wyposażenie stref pożarowych budynku w gaśnice przenośne, spełniające wymagania Polskich Norm, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A, B, C w ilości jednej jednostki masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) przypadającej na każde 50 m² strefy pożarowej w budynku.
 6. Wykonanie dla obiektu analizy z wykorzystaniem symulacji komputerowych CFD, potwierdzającej poprawność i skuteczność przyjętych rozwiązań projektowych dla wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu klatki schodowej KL2 (klatka boczna, od strony elewacji zachodniej).
 7. Przeprowadzanie corocznych szkoleń dla pracowników szkoły w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru, prowadzenia ewakuacji osób z budynku, obsługi technicznych środków bezpieczeństwa pożarowego oraz praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem gaśnic.
 8. Zapewnienie układu drogowego (przebiegu drogi pożarowej) – zgodnie z planem sytuacyjnym (droga pożarowa od strony elewacji południowej: Pl. Krasińskiego oraz połączenie wyjścia z obiektu od strony ul. Nadwodniej – od strony elewacji północnej).
 9. Wyposażenie budynku w instalację alarmową: dźwiękową i optyczną, której urządzenia, po uwolnieniu się gazu zasilającego kotłownię po przekroczeniu stężenia 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny tego gazu z powietrzem zapewnią sygnalizację zagrożenia:
 - w tym pomieszczeniu,
 - w przestrzeni sąsiadującej bezpośrednio z tym pomieszczeniem,
 - przy głównym wejściu do budynku.
 10. Zastosowanie urządzeń sygnalizacyjno – odcinających dopływ gazu; zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 11. Zapewnienie gazoszczelności wszystkich przepustów instalacyjnych przez ściany i strop pomieszczenia kotłowni.
 12. Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni w sposób zapewniający skuteczną ochronę przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
 13. Wyposażenie pomieszczenia kotłowni w oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP-65.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejszej postanowienie jest ostateczne.

Strona może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Wnosząc skargę strona jest obowiązana do uiszczenia opłaty sądowej – wpisu w wysokości 200 zł na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

Skarga w szczególności musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku – adres do doręczeń, wskazanie zaskarżonej decyzji; oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku jej wniesienia przez pełnomocnika – jego podpis z załączonym do skargi pełnomocnictwem. Do skargi należy dołączyć jej odpisy oraz odpisy załączników w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz dla organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednocześnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, strona może przed wszczęciem lub w toku postępowania sądowo administracyjnego złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
mgr inż. Paweł Żaba
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Michał Krupa
ul. Cypriana Kamila Norwida 1
31-521 Kraków,

2. a/a.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Nowym Targu.