



Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

ZDM.436.171.2020.KL

Gliwice, 10.04.2020

JACEK CICHONSKI

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

JACEK CICHONSKI

ul. WOLNEGO 14/ 33

40-002 KATOWICE

nr kor. ZDM.23182.2020/KL



Dotyczy: Opinii w sprawie lokalizacji sieci wodociągowej DN200 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN400 mm wraz ze studniami rewizyjnymi, na działkach nr 82, 77, 86/1 obręb Wójtowe Pola oraz nr 156, 161 obręb Sikornik, zlokalizowanych w rejonie ulicy Bogatki i Biegusa.

Odpowiadając na pisma nr BP-54/03/20 i nr BP-56/03/20 z dnia 12-03-2020 (data wpływu 18-03-2020), złożone przez **Pana Jacka Cichonskiego** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Projektowanie w Budownictwie Jacek Cichonski” z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Św. Wojciecha 53C/2, pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 47, Zarząd Dróg Miejskich opiniuje pozytywnie lokalizację sieci wodociągowej DN200 mm oraz kanalizacji sanitarnej DN400 mm wraz ze studniami rewizyjnymi, na działkach nr **82, 77** obręb Wójtowe Pola, nr **156** obręb Sikornik (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice nr XXXV/1063/2010 zarezerwowane pod drogę publiczną dojazdową – 51KDD), nr **161** obręb Sikornik (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice nr IX/113/2011 zarezerwowana pod drogę publiczną zbiorczą – 08KDD 1/2), **86/1** obręb Wójtowa Wieś (w powyższym planie miejscowym zarezerwowana pod drogę publiczną dojazdową – 049KDD 1/2). **Przy realizacji inwestycji należy zachować następujące warunki:**

1. Niniejsze pismo jest wyłącznie opinią dotyczącą warunków technicznych lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na działkach Gminy Gliwice o użytku „dr” lub rezerwy pod drogi publiczne.
2. Górną krawędź urządzeń (rur) umieścić na głębokości minimum 1,2 m poniżej nawierzchni jezdni i minimum 0,7 m poniżej nawierzchni pozostałego terenu.
3. Zasuwy wodociągową zlokalizować poza jezdnią.
4. Naruszony teren odtworzyć do stanu nie gorszego niż istniejący na warunkach podanych przez tut. Zarząd przy uzgodnieniu wejścia w teren.
5. Wszelkie, uszkodzone podczas wykonywania robót elementy drogi wymienić na nowe, na koszt inwestora.

DYREKTOR

mgr inż. Anna Gilner

Otrzymują:

- ① Pełnomocnik Inwestora + załącznik mapowy
2. GN – do załatwienia zgodnie z kompetencjami + załącznik mapowy
3. ZDM aa. (sprawę prowadzi Krzysztof Latusek nr tel. 32 300 86 16)