

Centrum Zamówień Publicznych**Dział Zamówień Publicznych****DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ****zestaw nr 2**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.123.2024.PC na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie opraw oświetleniowych w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego wg części:

część I – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 46,

część II – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Biblioteki Głównej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Część I – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 46:

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	W dokumencie "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Nr 11/E-08/2023/TN" dla opraw w sali wystawowej są zawarte dwie informacji: jedna, że barwy światła dokonać na miejscu, a w specyfikacji oprawy jest 4000 K. Proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający wskazuje, iż należy zastosować oprawy oświetleniowe o barwie światła 4000K.
2.	Brak specyfikacji opraw do pkt 2. w załączniku nr 5a.do SWZ. Proszę o udostępnienie specyfikacji w celu dobrania opraw oświetleniowych.	Zamawiający, w załączniku do niniejszego dokumentu, udostępnia Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych nr 11/ E-08/2023/TN.

Część II – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Biblioteki Głównej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53:

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<p>W dokumencie "Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 2/07/2023/TK - Roboty elektryczne" jest zapis - "Montaż przeprowadzić w sposób zgodny z instrukcją obsługi Producenta i w sposób zgodny z przeznaczeniem opraw. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących konstrukcji montażowych pod warunkiem dokonania ich sprawdzenia pod obciążeniem. Wykorzystanie istniejących konstrukcji przez Wykonawcę powoduje wzięcie odpowiedzialności za montaż całego ustroju jako nowego. Wykonawca obejmuje gwarancją zarówno oprawę jak też jej mocowanie." Czy w takim przypadku wymieniając oprawy typu kasetonowego wykonawca bierze odpowiedzialność za cały sufit podwieszany?</p>	<p>Zamawiający wskazuje, iż przytoczony zapis dotyczy montażu opraw w ciągu komunikacyjnym, gdzie występują dedykowane dla istniejących opraw systemy nośne.</p> <p>Niemniej jednak, Zamawiający potwierdza, że jeżeli na skutek wymiany opraw kasetonowych uszkodzeniu ulegnie ustrój nośny sufitu podwieszanego to odpowiedzialność ponosi Wykonawca i ewentualna naprawa w tym zakresie będzie po jego stronie.</p> <p>Zamawiający uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na prostotę prac oraz systemowość rozwiązań.</p>
2.	<p>W załączniku nr 5b do SWZ w punkcie 2) Montaż nowych opraw oświetleniowych w czytelnich jest napisane - "Oprawy awaryjne powinny zapewniać podtrzymanie oświetlenia z własnego źródła w czasie minimum 1h oraz posiadać możliwość komunikacji bezprzewodowej z centralą monitoringu opraw". Proszę podać specyfikację oprawy oraz centrali z którą oprawa ma współpracować.</p>	<p>Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 1 ppkt 2 opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5b do SWZ, oprawy awaryjne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1838:2013-11 oraz posiadać wszelkie dopuszczenia do stosowania w obiektach budowlanych na terenie Polski, w tym certyfikat dopuszczenia lub aprobatę techniczną lub równoważny dokument wydany przez CNBOP.</p> <p>Ponadto, zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 1 ppkt 2 opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5b do SWZ, oprawy awaryjne powinny zapewniać podtrzymanie oświetlenia z własnego źródła w czasie minimum 1h oraz posiadać możliwość komunikacji bezprzewodowej z centralą monitoringu opraw, która zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zadania.</p> <p>Zamawiający nie formułuje szczegółowych wytycznych w powyższym zakresie oraz wskazuje, że producent systemu musi zapewniać odpowiednią funkcjonalność.</p>

3.	W celu dobrania opraw oświetleniowych na korytarzu dla zadania "Wymiana 10 opraw oświetleniowych ciągu komunikacyjnego na LED na I piętrze Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.", proszę o udostępnienie rzutu technicznego wraz z wysokością montażu opraw oraz z odległością między oprawami.	Zamawiający nie udostępnia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 5b do SWZ, natomiast parametry opraw podano w tabeli znajdującej się rozdziale III pkt 1 ppkt 2 ww. opisu przedmiotu zamówienia.
----	--	---

Działając zgodnie z art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **21.11.2024 r. do godz. 11:00:00**,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.11.2024 r. o godz. 11:05:00**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XIII pkt 4 SWZ.

Tym samym, zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdziale XV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia zmienioną SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 14.11.2024 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ udostępnioną pod nazwą „SWZ”.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Patrycja Chajec

Załączniki:

- 1) SWZ z dnia 14.11.2024 r.
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych nr 11/ E-08/2023/TN