

Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasionka**”.

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: BR.271.1.4.2025

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW PYTAŃ NR 1

1. Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć oba przedmiary (tj. Przedmiar_Droga Jasionka_3 i Przedmiar_Droga_Jasionka_3) czy jeden(jeśli tak to który)?
Ad. 1. Zamawiający informuje, że błędnie zamieszczone zostały dwa przedmiary robót. Do wyceny należy przyjąć przedmiar załączony do wyjaśnień.
2. W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego dwóch przedmiarów br. drogowej o tej samej nazwie pliku, a różniący się zakresem wykonywanych robót prosimy o jednoznaczne określenie, który przedmiar należy uwzględnić w wycenie.
Ad.2. Zamawiający informuje, że błędnie zamieszczone zostały dwa przedmiary robót. Do wyceny należy przyjąć przedmiar załączony do wyjaśnień.
3. Proszę o zweryfikować pozycję przedmiaru nr 1.4 oraz określić - czy omyłkowo podano typ kabla YKXS 4x35 - 356m (miedziany) w dokumentacji jest podany kabel typu YAKY 4x35 ?
Ad.3. Zamawiający informuje, że omyłkowo podano typ kabla YKXS, powinno być YAKY lub YAKXS.
4. Zapytany przez nas krajowy i współpracujący z firmami wykonawczymi producent opraw oświetleniowych na wymagania opisu parametrów które mają spełniać oprawy oświetleniowe odpowiedział cyt.: ...„Nie mogę zaproponować oprawy z uwagi na zapis : konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie, powłoka min. 20 mikron, Oprawy naszej produkcji są z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo – jeżeli to uda się obejść, to wówczas przygotuję ofertę. Oczywiście powyższy warunek, raczej spełnia sama firma „Rosa” nikt inny.”...

Idąc dalej już w pierwszym punkcie opisu wymagań opraw projektant nie pozostawia wykonawcy wyboru spośród innych producentów opraw oświetleniowych innych wskazując jednocześnie tylko jednego producenta opraw oświetleniowych co jest niezgodne z ustawą o PZP. Prosimy o zmianę opisanego parametru w taki sposób by umożliwić Wykonawcę wybór spośród większej liczby producentów opraw oświetleniowych występujących na polskim rynku .

Ad.4. Parametry opraw są zgodne z ustawą PZP z racji na zapisy stosowania opraw równoważnych. Należy stosować oprawy zgodnie z dokumentacją projektową i obliczeniami fotometrycznymi. Dopuszcza się stosowanie opraw, które spełniają wymagania dokumentacji projektowej. W przypadku chęci zmiany parametrów opraw należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru i Projektanta. Należy pamiętać o zapisach dokumentacji projektowej o konieczności przeprowadzenia uzgodnienia na bazie przedstawienia obliczeń i pełnego opisu zamiany wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem zgody IN, Inwestora, Projektanta.

5. Proszę podać wysokości zawieszenia (słup + wysięgnik) punktów oświetleniowych (opraw oświetleniowych).

Ad.5. W zakresie słupów oznaczonych "S1-..." należy stosować słupy o wysokości 8 metrów raz z wysięgnikiem o wys. H=1m, o wysięgu W=2m i oprawie o mocy 79W (np. kompletne, przykładowe stanowisko z oprawą i wysięgnikiem: SAL 9 Wł 1/2,0/3,2/5 oprawa Cuddle II led 72 (79W) 4000K optyka DW). W zakresie słupów oznaczonych "S2-..." wg legendy czyli słup H=6m bez wysięgnika z oprawą, np. kompletne, przykładowe stanowisko: SAL 60, oprawa Cuddle II led reg 48 (55W) 5000K optyka P2.

6. Czy prawidłowo obliczono oraz dobrano moc oprawy oświetleniowej LED mocy 144W na słupach o wysokości 8m. Wg doświadczenia oprawy o podobnych mocach stosuje się np. przy oświetlaniu np. drogach krajowych, czy odcinkach dróg ekspresowych na słupach o wyższej wysokości. Na tak niewielkiej ulicy przy montażu na słupie 8m będzie zbyt duże natężenie światła. Prosimy o weryfikację.

Ad.6. W zakresie słupów oznaczonych "S1-..." należy stosować słupy o wysokości 8 metrów raz z wysięgnikiem o wys. H=1m, o wysięgu W=2m i oprawie o mocy 79W (np. kompletne, przykładowe stanowisko z oprawą i wysięgnikiem: SAL 9 Wł 1/2,0/3,2/5 oprawa Cuddle II led 72 (79W) 4000K optyka DW). W zakresie słupów oznaczonych "S2-..." wg legendy czyli słup H=6m bez wysięgnika z oprawą, np. kompletne, przykładowe stanowisko: SAL 60, oprawa Cuddle II led reg 48 (55W) 5000K optyka P2.

7. Proszę podać producenta i typ lub dostawcę oraz parametry wymagane dla sterowników opraw oświetleniowych które stosowane są bądź przewidziane są do zastosowania w gminie Trzebowno ? Sterowniki muszą się opierać na jednym spójnym systemie który będzie ze sobą współpracował którego czy docelowym działaniem jest obniżenie opłat ponoszonych za oświetlenie uliczne pozostające na majątku gminy.

Po czyjej stronie będzie opłacenie 10 letniego abonamentu dostępu do platformy (systemu sterowania) ?

Ad.7. Zakres doboru producenta sterowników należy skoordynować z producentem zamawianych opraw, celem fabrycznego doposażenia opraw w sterowniki. Producent sterowników oraz ich parametry ma być zgodny z opisem technicznym oraz kompatybilny z zamawianą oprawą.

Po stronie Gminy będzie opłacenie abonamentu dostępu do platformy (systemu sterowania)

8. Czy można zastosować w zamiast kompozytowych słupów oświetleniowych z wysięgnikiem aluminiowym cały słup oświetleniowy wraz z wysięgnikiem wykonany z aluminium anodowanego bądź malowanego proszkowo pochodzący od jednego producenta ?

Ad.8. Dopuszcza się stosowanie kompletnych stanowisk słupowych (aluminiowych) z osprzętem i wyposażeniem wraz z wysięgnikami i oprawami od jednego producenta, celem ujednolicenia producenta, materiału (aluminium), zakresu gwarancji i punktów styku, co jest zalecane na etap dalszej eksploatacji.

9. Zakładając, że projektant zawarł w projekcie średnice nominalne rur, wyłączając jeden producent posiada w ofercie rury o średnicy wewnętrznej 700 mm. Ogranicza to możliwość wyboru i konkurencji. Czy zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rury o śr wewnętrznej 600mm lub rury o śr zewnętrznej 700mm?

Ad.9. Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy wewnętrznej 600 mm.

10. W dołączonej do postępowania dokumentacji projektowej w folderze Dokumentacja przetargowa - Przedmiary, zostały zawarte 4 przedmiary:

- Przedmiar przebudowa sieci Jasionka

-Przedmiar_Droga Jasionka_3

-Przedmiar_Droga_Jasionka_3

-Przedmiar_Tele_Ele

Dwa przedmiary drogowe różnią się nieznacznie.

Bardzo proszę o informacje czy wycenie podlegają dwa przedmiary drogowe, jeśli nie to proszę o jednoznaczne wyjaśnienie który przedmiar jest prawidłowy

Ad.10. Zamawiający informuje, że błędnie zamieszczone zostały dwa przedmiary robót. Do wyceny należy przyjąć przedmiar załączony do wyjaśnień.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający, zmienia SWZ w następujący sposób:

1) dotychczasową treść SWZ pkt. 1 Rozdział XVI Termin związania ofertą, zastępuje się odpowiednio pkt. 1 w brzmieniu:

1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. **do dnia 25.03.2025 r.**

2) dotychczasową treść SWZ pkt. 1 Rozdział XVII Miejsce i termin składania ofert., zastępuje się odpowiednio pkt. 1 w brzmieniu:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebowisko> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **24.02.2025 r. do godziny 12:00**

3) dotychczasową treść SWZ pkt. 1 Rozdział XVIII Otwarcie ofert, zastępuje się odpowiednio pkt. 1 w brzmieniu:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **24.02.2025 r. godz. 12:15.**

4) Zmienia się treść SWZ w zakresie w jakim zmienia jej treść udzielone odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zgodnie z załącznikami.

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.

Załączniki

1. Poprawny przedmiar robót.

WOJT
dr Sławomir Porada