



Oleśnica, 15.01.2025 r.

Zn. spr.:SA.270.2.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.” Znak SA.270.2.2025

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Pytanie nr 1

„ Proszę o odpowiedź na pytanie dot. "Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach Nadleśnictwa Oleśnica" - adres inwestycji 56-416 Dąbrowa, Dąbrowa 56:
- czy dopuszcza się kocioł pelletowy o mocy nominalnej 25kW (w przedmiarze robót podany jest 24kW)?

uzasadnienie pytania:

posiadamy w ofercie kotły pelletowy o mocy nominalnej 25kW, które pracują w zakresie 30%-100% mocy. Płynna modulacja na moc odbywa się automatycznie.”

Odpowiedź nr 1

Dopuszcza się zastosowanie kotła o mocy 25 kW.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak SA.270.2.2025 i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.