SZACHT NR 1/1

SZACHT NR 1/2

ŁĄCZNIK

SZACHT NR 2/1

II PIĘTRO

I PIĘTRO

WYSOKI PARTER

NISKI PARTER

PRZEDSTAWIONA INSTALACYJNA

RNN-1

L.p.	Nr i z Punkt	Przekrój	Moc zainst.	Moc obl.	Obciążenia	Wilgotność		Uwagi
	kW	kW	A	A	mm²	m	%	
					RNN-1			
1	D 11	54,0	58,0	0,2	80	YAKY 4×35	50	1,2	
2	D 12	41,4	55,0	0,4	80	"	60	1,2	
3	S 11	73,5	44,0	0,4	80	"	50	1,2	
4	S 14	58,6	51,0	0,1	80	"	50	0,9	
5	S 12	100,4	62,0	0,9	100	YAKY 4×50	60	1,5	
6	S 12a	102,5	62,0	0,9	100	"	60	1,5	
7	R 11	51,6	22,0	0,6	63	YAKY 4×25	50	0,9	
8	R 12	29,9	24,0	0,4	63	"	60	1,0	
9	A 11	3,1	5,0	0,0	20	YAKY 4×6	50	0,5	
10	II-12	12,0		0,0	100	YAKY 4×50	60	0,5	wg. informacji PBO
					RNN-2			
11	D 22	74,7	52,0	0,5	100	YAKY 4×50	70	0,9	
12	S 22	46,0	52,0	0,4	80	YAKY 4×35	70	0,5	
13	S 22a	60,0	36,0	0,3	80	"	70	0,5	
14	R 22	40,4	28,0	0,4	63	YAKY 4×25	70	0,6	
15	A 22	6,5	6,5	0,0	10	YAKY 4×6	70	0,5	

ZESTAWIENIE MOCY NA RNN 1

Instalacyjne zainstalowana Pz = 1910 kW Pz = 2300 kW

" rezerwowana Pz = 780 kW Pz = 950 kW

ZESTAWIENIE MOCY NA RNN 2 DLA POTRZEB SZUKU HOK-UWEIS

Instalacyjne zainstalowana Pz = 180,0 kW Pz = 126 + 54 = 180 kW

" rezerwowana Pz = 47,0 kW Pz = 55,0 kW

RAZEM DLA SZUKU HOK-UWEIS

Ciągłe zainstalowana Pz = 596,0 kW Pz = 304 + 292 = 596 kW

" rezerwowana Pz = 47,0 kW Pz = 55,0 kW 350 kW

WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY

Wm Pz = 0,4

Pz = 0,48

Wm Pz = 0,4

Pz = 0,52

UWAGI

1. Moce szczytowe podane w zaokrągleniu do 1 kW.
2. Napięcia znamionowe SN 15 kV.
3. Szczegóły dotyczące zasilania elektrycznych systemów
4. Obsługa nad SN/NN oraz rozmieszczenie tych punktów
5. Projekt zasilania budynków N N
6. Projekt zasilania budynków N N

SCHEMAT ENERGETYCZNY