


LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120
- element oddzielenia przeciwpożarowego
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI60
- Przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- Przegroda z materiałów niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi
- Obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie odporności ogniowej EI 30
- Dojście ewakuacyjne
- Hydrant wewnętrzny
- Zawór hydrantowy 2x52
- Dźwig dla ekip ratowniczych
- Drzwi niespełniające wymaganej wysokości 2m
- Przesunięcie ścian, wstawienie drzwi i inne zmiany architektoniczne dla celów ekspertyzy technicznej



Opis:	BUDYNEK - PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE PABIANICE UL. J. PAWŁA II 68		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Matczak RZECZYZNIOWA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH nr upr.: 598/99		
Opis:	mgr inż. Andrzej Brandt RZECZYZNIOWA BUDOWLANA nr upr.: 142/2002 (65/03 GNEB)		
Nazwa rys.:	Rzut piętra VI	Skala:	1:200
Nr rys.:	10		