



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120
- element oddzielenia przeciwpożarowego
- Strop w klasie odporności ogniowej REI60
- element oddzielenia przeciwpożarowego
- Strop w klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI60
- Dach w klasie odporności ogniowej:
- konstrukcja R30 NRO;
- przekrycie RE30.
- Przeszklenie/drzwi o klasie odporności ogniowej EI60

Obiekt:	BUDYNEK - PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE PABIANICE UL. J.PAWŁA II 68		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA		
Opracowali:		Data: marzec 2016	Podpisy:
mgr inż. Krzysztof Matczak RZECZYZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH nr upr.: 398/99			
mgr inż. Andrzej Brandt RZECZYZNAWCA BUDOWLANY nr upr. 14/2002 (86/03 GINB)			
Nazwa rys.: Przekrój A-A	Skala: 1:200	Nr rys.: 13	