






LEGENDA:


- 


Ściana w klasie odporności ogniowej REI120  
element oddzielenia przeciwpożarowego
- 


Ściana w klasie odporności ogniowej REI60
- 


Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI60
- 


Przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60
- 


Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60
- 


Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- 


Przegroda z materiałów niepalnych  
z drzwiami dymoszczelnymi
- 


Obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie  
odporności ogniowej EI 30
- 

Dojście ewakuacyjne
- 


Hydrant wewnętrzny
- 

Zawór hydrantowy 52
- 

Dźwig dla ekip ratowniczych
- 

Drzwi niespełniające wymaganej  
wysokości 2m
- 

Przesunięcie ścian, wstawienie drzwi  
i inne zmiany architektoniczne dla celów  
ekspertyzy technicznej



Opiekt:		BUDYNEK - PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE	
Temat:		PABIANICE UL. J.PAWŁA II 68	
Opracował:		EKSPERTYZA TECHNICZNA	
mgr inż. Krzysztof Matczak		Data: marzec 2016	
RZECZCZCZANAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH		Podpisy:	
nr upr.: 586/99			
mgr inż. Andrzej Brandt			
RZECZCZCZANAWCA BUDOWLANY			
nr upr.: 142/2002 (65/03 GINB)			
Nazwa rys.: Rzut piętra V		Skala: 1:200	
		Nr rys.: 8	