



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120 element oddzielenia przeciwpożarowego
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI60
- Przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- Przegroda z materiałów niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi
- Obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie odporności ogniowej EI 30
- Dojście ewakuacyjne
- Przeszklenia bez klasy odporności ogniowej
- Hydrant wewnętrzny
- Zawór hydrantowy 52
- Dźwign dla ekip ratowniczych
- Przesunięcie ścian, wstawienie drzwi i inne zmiany architektoniczne dla celów ekspertyzy technicznej

Obiekt:		BUDYNEK - PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE	
Temat:		PABIANICE UL. J. PAWŁA 11/68	
Opracował:		mgr inż. Krzysztof Matczak	
Temat:		EKSPERTYZA TECHNICZNA	
m. sp.:		m. sp.:	
mgr inż. Andrzej Brandt		mgr inż. Andrzej Brandt	
RZECZOWNIKA BUDOWLAN		RZECZOWNIKA BUDOWLAN	
m. sp.:		m. sp.:	
Nazwa rys.:		Rzut piętra II	
Skala:		1:200	
Nr rys.:		5	