



LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120 element oddzielnie przedpożarowego
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI60
- Przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- Przegroda z materiałów niepalnych z drzwiami tymczasowymi
- Obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie odporności ogniowej EI30
- Dojście ewakuacyjne
- Hydrant wewnętrzny
- Zawór hydrantowy 52
- Dźwign dla ekip ratowniczych
- Nasady DN 75
- Usunąć

Opiek:	BUDYNEK - PABIAŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE		
	PABIAŃCE UL. J. PAWŁA II 68		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA		
Opracowali:		Data: marzec 2016	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Matczak			
RZECZOWNICZKA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWOPOŻAROWYCH			
mgr inż. Andrzej Brandt			
RZECZOWNICZKA BUDOWLANA			
(mgr inż. Andrzej Brandt)			
Nazwa rys.:	Rzut parteru	Skala: 1:200	Nr rys.: 3