

InEco Ewelina Iżycka
ul. Słowackiego 27/54
42-200 Częstochowa

4026
TS/...../MM/2023r.

Inwestor:

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Zawierciu
ul. Leśna 12
42-400 Zawiercie

Zawiercie, 21.09.2023r.

Dot.: Uzgodnienia projektu technicznego pn.: „Projekt sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania pt: „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Zawierciu”.

W odpowiedzi na Państwa wniosek dot. uzgodnienia projektu technicznego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zawierciu przy ul. Inwestycyjnej dla w/w zadania, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu uzgadnia pod względem technicznym projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 210/42, 199/1, 71/2, 70/2, 70/4, 71/3 w rejonie ulicy Inwestycyjnej w Zawierciu.

Dokumentację projektową należy przedłożyć Inwestorowi do uzgodnienia pod kątem formalno-prawnym, czytelności i kompletności opracowania, zgodności z planowanymi jak też przyjętymi rozwiązaniami technicznymi.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać zgodę na dysponowanie terenem na cele budowlane od właściciela terenu – działki nr ew. 210/42, 199/1, 71/2, 70/2, 70/4, 71/3.
2. Projekt budowlany sieci wodociągowej należy złożyć do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla budowy przedmiotowego wodociągu.
3. Przystąpienie do realizacji uzgodnionego projektu sieci wodociągowej powinno nastąpić na zasadach określonych w zawartej z naszym Przedsiębiorstwem umowie - Porozumienie w sprawie budowy wodociągu z dnia 23.06.2023r.

4. Należy powiadomić nasze Przedsiębiorstwo o terminie rozpoczęcia robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej.
5. Należy zlecić RPWiK Sp. z o.o. nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi.
6. Wykonanie robót budowlanych należy zlecić firmie i osobie posiadającej wymagane uprawnienia budowlane i zarejestrowaną działalność gospodarczą.
7. Wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na podstawie przedmiotowego zadania inwestycyjnego podlega odbiorowi technicznemu ze strony RPWiK Sp. z o.o..
Odbiór techniczny będzie składał się z 2-ch etapów:

I etap - Odbiór techniczny częściowy - roboty ulegające zakryciu (zasypaniu) należy zinwentaryzować i zgłosić do odbioru w otwartym wykopie.

II etap - Odbiór techniczny końcowy - po wykonaniu całości robót, sieć wodociagową i kanalizację sanitarną należy zgłosić do odbioru technicznego przedkładając 1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej (wykonanej przed zasypaniem wykopu):

- w formacie analogowym (papierowym) zawierającym mapę sytuacyjną, karty studni, karty zasuw, itp.
- w formie elektronicznej - plik w formacie (.gml lub .shp.) nazwany według WZORCA: „ulica.inwestor.gml/shp” np. „widna.kowalski.gml/shp” przesłany na adres email: inwentaryzacje@rpwikzawiercie.pl lub na nośniku danych.

Odbiór techniczny końcowy winien odbyć się w terminie do 2-ch miesięcy od daty wykonania przedmiotowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Odbiór techniczny należy poprzedzić wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji sanitarnej, przeprowadzonej w obecności przedstawiciela RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu.

Jeden egzemplarz projektu technicznego pn.: „Projekt sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania pt: „Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Zawierciu” zatrzymuje się.

Załączniki:

1. Projekt techniczny – 1 egz.

Z poważaniem

Prokurent

Bartosz Koba