

WYKAZ STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SKALA 1:100

- UWAGA:
- przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary wykonanych otworów w świetle muru i wymiary zewnętrzne zamawianych ościeżnic;
 - dla stolarki zewnętrznej okiennej współczynnik $U \leq 1,3W/m^2K$;
 - dla stolarki zewnętrznej drzwiowej współczynnik $U \leq 1,7W/m^2K$.

RODZAJ WYROBU		OKNA													
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	
SCHEMAT															
WYMIARY w świetle muru	S _o	580	900	870	1730	900	1760	790	870	900	880	850	860	900	900
	H _o	1480	1480	870	1420	1480	1420	1480	1480	1470	1450	1450	520	800	540
WYMIARY w świetle ościeżnicy	S _o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H _o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIWNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
PRZYZIEMIE		1	3	2	3	6	2	-	-	-	-	1	-	-	-
PODDASZE		1	3	4	6	-	-	1	6	2	1	-	-	2	-
ILOŚCI RAZEM		2	6	6	9	6	2	1	6	2	1	1	2	2	2
UWAGI		Jednoramowe okna z PCV. Pakiet szklany 3-szybowy ze szkła nieskoemisijnego z argonem między szymbami.													

RODZAJ WYROBU		DRZWI																			
OZNACZENIE		Dz1		Dz2		Dw1		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dz3	
SCHEMAT																					
WYMIARY w świetle muru	S _o	1000		1700		1000		1000		900		1000		800		1100		1460		1000	
	H _o	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2050		2150		2450		2100	
WYMIARY w świetle ościeżnicy	S _o	900		900 + 600		900		900		800		900		700		1000		900 + 430		900	
	H _o	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2000		2050		2050		2050	
LEWE	PRAWO	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		-	1	-	1	-	1	4	5	4	5	1	2	1	-	1	-	-	1	1	-
PIWNICA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1	
PRZYZIEMIE		1		1		1		9		9		3		1		1		1		-	
PODDASZE		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
RAZEM		1		1		1		9		9		3		1		1		1		1	
UWAGI		- szklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym klasy PA-2; - drzwi bez wystającego progu; - skrzydło drzwiowe o szer. min. 90cm w świetle otworu, uwzględniając gr. skrzydła po otwarciu.		- szklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym klasy PA-2; - drzwi bez wystającego progu; - skrzydło drzwiowe o szer. min. 90cm w świetle otworu, uwzględniając gr. skrzydła po otwarciu.		- skrzydło drzwiowe o szer. min. 90cm w świetle otworu, uwzględniając gr. skrzydła po otwarciu; - drzwi bez wystającego progu;		- drzwi bez wystającego progu; - skrzydło drzwiowe o szer. min. 90cm w świetle otworu, uwzględniając gr. skrzydła po otwarciu.		- skrzydło drzwiowe o szer. min. 90cm w świetle otworu, uwzględniając gr. skrzydła po otwarciu; - na dole skrzydła otwory wentylacyjne o min. pow. 0,022m2 - drzwi do toalety z blokadą łazienkową		- skrzydło drzwiowe o szer. min. 90cm w świetle otworu, uwzględniając gr. skrzydła po otwarciu; - na dole skrzydła otwory wentylacyjne o min. pow. 0,022m2 - drzwi do toalety z blokadą łazienkową		- drzwi bez wystającego progu; - skrzydło drzwiowe o szer. min. 70cm w świetle otworu, uwzględniając gr. skrzydła po otwarciu.		- drzwi bez wystającego progu; - skrzydło drzwiowe o szer. min. 100cm w świetle otworu, uwzględniając gr. skrzydła po otwarciu.		- szklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym klasy PA-2; - drzwi bez wystającego progu; - skrzydło drzwiowe o szer. min. 90cm w świetle otworu, uwzględniając gr. skrzydła po otwarciu; - u góry naświetle		- drzwi techniczne zewnętrzne - drzwi p.poż. o odporności ogniowej min. EI - 30	

BIURO PROJEKTOWE:	UT Studio Architektury mgr inż. arch. Urszula Minkiewicz ul. H. Kołłątaja 9A lok. 3, 16-100 Sokółka, tel. 502 207 434	
	OPRACOWANIE:	
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:	MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO- BUDYNEK ŚWIELTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE dz. nr 436/3 w Wierzchlesiu, gmina Szudziałowo	
	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SKALA 1 : 100	
data:	30 / 01 / 2025r.	
AUTOR OPRACOWANIA:		
AUTOR ARCHITEKTURY: Nr. upr. bud.	mgr inż. Andrzej Pawłowski Upr. Nr BŁ - 297/68 proj. w specj. konstr. inż. oraz proj. arch.	Rys. 11 PODPIS: