

Przemyśl, dnia 20.02.2025 r.

**Odpowiedz na pytania wykonawcy w postępowaniu na realizację robót pn.:
„Wykonanie robot budowlanych dla zadania 49/W „Renowacja magistrali
wodociągowej w moście im. Ryszarda Siwca wraz z komorami wodociągowymi” -
część I.**

Pytanie nr 1:

Czy posiadają Państwo Decyzję z Zarządu Dróg na przebudowę wodociągu?

Odpowiedz:

Nie posiadamy Decyzji z Zarządu Dróg, wszelkie formalności i koszty związane z zajęciem pasa drogowego i oznakowaniem robót znajdują się po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Rury z żeliwa sferoidalnego Fi 150 oraz Fi 250 ze złączami blokowanymi mają klasę C40 a w specyfikacji są rury z żeliwa sferoidalnego Fi 150 i Fi 250 klasy C30 ze złączami blokowanymi.

Odpowiedz:

Zgodnie z normą PN-EN 545 rury żeliwa sferoidalnego Ø 150 oraz Ø 250 ze złącznikami blokowanymi mają klasę C40.

Pytanie nr 3:

Do dobudowy chodnika wykorzystać kostkę z demontażu czy wymienić na nową?

Odpowiedz:

Należy zastosować kostkę brukową z demontażu.