



Fundusze Europejskie
dla Lubuskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



GMINA SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
NIP 4970003455 REGON 970770400

Sława, dnia 14 marca 2025 r.

Numer referencyjny: **TIA.272.11.2025**

Dotyczy: postępowania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz Sali Gimnastycznej w Sławie wraz z modernizacją źródeł ciepła” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Priorytet 2 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego” Działanie 2.1 „Efektywność energetyczna – dotacje”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiająca udziela odpowiedzi na zapytania:

WYJAŚNIENIE 2, 3, 4

Pytanie 1

Z zestawienia stolarek wynika, że wszystkie okna mają być wykonane jako stałe -prosimy o potwierdzenie powyższego.

Jeśli natomiast skrzydła okien mają mieć funkcje uchylne lub rozwierane prosimy o wskazanie odpowiednich oznaczeń na zestawieniach stolarek. Prosimy o pilną odpowiedź na powyższe, gdyż uniemożliwia to wykonanie wycen.

Pytanie 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, czy stolarka PVC ma zostać wykonana obustronnie czy tylko zewnątrz w kolorze antracyt?

Pytanie 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o określenie sposobu otwierania poszczególnych skrzydeł stolarki okiennej, tzn. które mają być rozwierne, rozwierno-uchylne, uchylne, fix?

Odpowiedź 1, 2, 3

Wszystkie skrzydła okienne należy wykonać jako rozwieralno-uchylne zgodnie z oznaczeniami na załączonych rysunkach zestawienia stolarki (w załączeniu).

Stolarkę okienną i drzwiową należy obustronnie wykonać w kolorze antracyt.



Fundusze Europejskie
dla Lubuskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zmiany powyższe obliguje Zamawiającą do **przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 3.04.2025 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 7.04.2025 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 3.04.2025 r., godz. 10:15.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 7.04.2025 r., godz. 10:15.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 2.05.2025 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 6.05.2025 r.

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury