



Kraków, 02.08.2024r.

RU.461.6.218.2024

Pełnomocnik:

Pan

Andrzej Mikulaścik

ul. Ujejskiego 6/18

30-102 Kraków

Inwestor:

Gmina Miejska Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej

*Adres do korespondencji :*

ul. Reymonta 20

30-059 Kraków

**Dotyczy:** Warunków technicznych na oświetlenie dla inwestycji pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych dla zadania I, przebudowa kładki dla pieszych na przepust w Parku Młynówka Królewska”.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w nawiązaniu do złożonego pisma wraz z załączoną dokumentacją po przeprowadzonej analizie informuje, że na etapie projektowania przedmiotowej kładki należy przewidzieć sposób prowadzenia ewentualnych kabli oświetlenia jako element konstrukcyjny kładki. Ewentualne kable zasilające na obiekcie prowadzić w rurach osłonowych w sposób uniemożliwiających ich celową dewastację. W przypadku konieczności dodatkowego doświetlenia kładki należy przewidzieć montaż oświetlenia z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych obiektu np. oświetlenie liniowe w pochwytach. Ewentualne oświetlenie musi posiadać możliwie wysoką odporność udarową (IK). Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wniosek dotyczy tylko warunków zastosowania rur osłonowych na projektowanym obiekcie, na etapie budowy oświetlenia dla w/w lokalizacji należy wystąpić do tut. Zarządu o **szczegółowe warunki na oświetlenie**.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa RU (82460/2024, ID: 3494509).

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)  
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl  
31-586 Kraków ul. Centralna 53  
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP  
www.zdmk.krakow.pl

Kierownik  
Działu Uzgodnień  
*Robert Cebulski*