

GD-17.6630.1571.2024

Odpis protokołu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Działając na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Zarządzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

Wanta Projektowanie Dróg i Mostów s.c. Ewa Przybyłowicz, Andrzej Mikulaścik  
31-111 Kraków, ul. al. Zygmunta Krasińskiego 17/3

dotyczącego:

Sieć gazowa średniego ciśnienia, przesyłowa

zlokalizowanego:

Kraków, ul. Zygmunta Starego, jednostka ewidencyjna:Krowodrza, obręb:48

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu 2024-09-04 rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	ArcelorMittal Poland S.A.	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	GAZ SYSTEM Andrzej Nobis	pozytywne bez uwag Brak uwag
3	HAWE TELEKOM SP. Z O.O. w restrukturyzacji Martyna Grzędzicka	nie dotyczy Nie dotyczy
4	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciorowe	pozytywne bez uwag Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Marta Mirek	pozytywne z uwagami Opinia pozytywna. Przewody prowadzić minimum 1m pod dnem rowu. Naruszoną skarpe rowu należy odtworzyć, zapewniając swobodny przepływ wód.

6	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.  Jagoda Bielaska	pozytywne bez uwag  Brak uwag
7	NaszaSiec.NET Kraków Damian Murzynowski	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
8	Netia Telekom Telmedia S.A.  Lesław Augustyn	pozytywne bez uwag  Brak uwag
9	Orange S.A.	pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
10	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie  Michał Komasa	pozytywne z uwagami  Względem istniejącej sieci gazowej należy zachować wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej i jej strefy kontrolowanej należy prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwej terenowo Gazowni. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić Gazownię pisemnie z zachowaniem minimum czternastodniowego okresu wyprzedzenia.
11	Tauron Dystrybucja S.A.  Piotr Pikul	pozytywne z uwagami  Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
12	Wodociągi Miasta Krakowa S.A.  Monika Bazarnek	pozytywne bez uwag  Brak uwag
13	Wydział Kształtowania Środowiska UMK  Damian Mielnicki	pozytywne z uwagami  Prace ziemne w strefie ochrony drzew należy prowadzić ręcznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczególnej ostrożności, dostosowując głębokość i szerokość wykopu do przebiegu korzeni, jednocześnie nie dopuszczając do ich usuwania i uszkodzenia.
14	Zarząd Dróg Miasta Krakowa  Robert Cebulski	pozytywne bez uwag  Brak uwag
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Wydział Geodezji UMK  Beata Słomka-Szczygieł	pozytywne z uwagami  Przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakończeniu robót zlecić geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znaków a protokół ze sprawdzenia dołączyć do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.**

(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)