

Gorzów Wlkp., dnia 28 marca 2025 r.



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wielkopolskim**

Odpowiedzi nr 4

na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na *Budowa JRG w Kostrzynie nad Odrą – Etap I.PTT.2370.2.2025*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 1:

W dokumentacji brak schematu wraz z opisem studni wodomierzowej oraz brak szczegółowych danych odnośnie odwonienia liniowego - prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Schemat studni w załączeniu. Odwodnienie liniowe nie jest elementem niniejszego zamówienia.

Pytanie 2:

Brak dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej zawierającej technologię ich wykonania, warunków odtworzenia nawierzchni oraz zajęcia pasa drogowego. Zgodnie z OPZ są w zakresie I etapu - prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający z zakresu robót sanitarnych wyłącza roboty kolidujące z nawierzchnią drogi. Przyłączy kanalizacji sanitarnej było w całym zakresie. Zamawiający wyłącza z zakresu odcinek ISK – sp.
Przyłączy kanalizacji deszczowej zakładano pierwotnie na odcinku dpp – d20. Zamawiający wyłącza zakres na odcinku dpp – d14.

Pytanie 3:

Prosimy o informacje, czy przyłącze wodociągowe (wg odrębnego opracowania) jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź:

Sieć wodociągowa obejmuje wskazaną w OPZ sieć na terenie budowy do studni wodomierzowej (bez odcinka od studni wodomierzowej do włączenia w istniejącą sieć).

Pytanie 4:

Prosimy o informację, czy kanalizacja sanitarna zewnętrzna w całości PZT (nie tylko pod drogą) jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na Pytanie 2.

Pytanie 5:

Prosimy o informacje, czy wykonanie sieci deszczowej do studni d20 zgodnie z odpowiedziami z dnia 18.03 obejmuje również odcinki od sieci głównej do wpustów deszczowych (W10, W11, W12) itd.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje odcinków sieci do wpustów deszczowych.

Pytanie 6:

Chciałbym się dowiedzieć czy prace elektryczne są podzielone na prace instalacyjne zewnętrzne i instalacje wewnętrzne? czy przedstawienie oferty ma być tylko całościowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ zamówienie obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego od granicy działki do budynku oraz złącze ZK.

Załączniki:

Rys. schemat studni wodomierzowej.

**z up. KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.**

/-/

kpt. mgr inż. Michał Mołodczak
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP
/Podpisano elektronicznie/