



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Radków, 06.02.2025 r.

PRIWT.271.1.2025

(poczta elektroniczna_Platforma_OPEN_NEXUS)

uczestnicy postępowania

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego w Ścinawce Średniej z podziałem na części”
Część nr 2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego.*

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 Wykonawcy:

Tynki ciepłochronne są tynkami porowatymi i wymagają warstwy szpachli o gr. 6-12 mm samo malowanie nie zapewnia odpowiedniej ochrony, jaki rodzaj warstwy zewnętrznej zastosować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oferta na wykonanie tynku termoizolacyjnego powinna określać producenta masy tynkarskiej oraz technologię jego wykonania. Dostępne na rynku są różne masy tynkarskie do wykonania kompletnego tynku termoizolacyjnego wg indywidualnych dla danego materiału technologii wykonania. Oferent wybierając producenta i masę tynkarską zobowiązany jest do wykonania tynku zgodnie z technologią zalecaną przez producenta danej masy tynkarskiej.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Czy rzeczywiście nie wykonać nowego łączenia dachu i folii paroprzepuszczalnej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załącznika nr 11 (STWiORB) do SWZ w pkt 12.2. należy wymienić tylko uszkodzone elementy więźby dachowej, a na przygotowanej konstrukcji więźby dachowej należy położyć folię polietylenową.

Pytanie 3 Wykonawcy:

Czy cokoł pozostaje w istniejącym stanie, czy ma być oczyszczony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że cokoł pozostaje w istniejącym stanie.