

Opole, 16.04.2025 r.

Sygnatura postępowania: **U/14/2025**

Numer sprawy: 43500.2711.11.2025

**Do:****Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

Dotyczy zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: **Opracowanie projektu technicznego dla przebudowy stacji elektroenergetycznej WSP-1/OPC 20352.**

W związku z wnioskami Wykonawcy, o którym mowa w art. 284 ust. 1 ustawy Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

**PYTANIE NR 1**

1. Proszę o informację czy ściany pomieszczeń technicznych podlegają przebudowie? Czy należy zmienić ich kubaturę?
2. Czy wymagany jest projektant konstruktor?
3. Opisać działanie telemechaniki dla RGNN (czy macie Państwo system nadrzędny do które ma być wpięta telemechanika?), co ma być konkretnie sterowane w RGNN?
4. Co oznacza stwierdzenie "integrację istniejących systemów w RGNN"
5. Czy jest możliwa wizja lokalna?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:**

1. Pomieszczenie rozdzielni N/N należy powiększyć w stronę komory transformatora do filarów nośnych głównej konstrukcji zachowując właściwą odporność „ogniową”
2. Przesunięcie ściany (po wyburzeniu pierwotnej) powinien zaopiniować projektant konstruktor.
3. Stacja nie posiada układu telemechaniki. Istniejąca instalacja fotowoltaiczna na budynku pracuje w systemie „wyspowym”.
4. W opisie przedmiotu zamówienia poinformowano że w pomieszczeniu stacji N/N jest układ SZR zasilany z jednej strony z WSP-1 a z drugiej z WSP-2 i pozostaje bez zmian. Zainstalowany jest również aktywny kompensator mocy biernej który należy zintegrować po sieci LAN z systemem BMS budynku , który pozostaje . W rozdzielni jest licznik pomiaru energii elektrycznej TAURON-Dystrybucja . Przekładniki na szynach średniego napięcia w stacji OPC-20352 TAURON.

5. Zamawiający informuje, iż wizja lokalna jest możliwa w dniach 23, 24 kwietnia 2025 r. godz. 10:00. Miejsce zbiórki każdego dnia: Centrum Inwestycyjne Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, Opole. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić swój udział w wizji lokalnej: telefonicznie pod numerem 77 452 70 41 lub na adres email: [zbudziszewski@uni.opole.pl](mailto:zbudziszewski@uni.opole.pl). Brak zgłoszeń Wykonawców będzie powodował, iż w danym dniu nie będzie przeprowadzana wizja lokalna. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału II pkt. 6 Specyfikacji warunków zamówienia [SWZ] – zaktualizowana treść SWZ w załączeniu.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami celem zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z ich treścią i przygotowanie ofert, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert** o czas niezbędny na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami oraz przygotowanie ofert, tj. **przedłuża**:

- 1) termin składania ofert: do dnia **29.04.2025 r.**, do **godz. 10:00**.
- 2) termin otwarcia ofert: dnia **29.04.2025 r.**, **godz. 10:30**.
- 3) termin związania ofertą: do dnia **28.05.2025 r.**

Odpowiednie zmiany wprowadzono do treści Rozdziału I SWZ: pkt. 17.1.1, pkt. 17.2.1 oraz pkt. 15.1.

Uwzględniając powyższe, Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 6 ustawy, dokonuje także zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00192249/01 opublikowanego w dniu 15.04.2025 r. poprzez zmianę treści dotyczących: terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą (Sekcja VIII pkt. 8.1.), 8.3.), 8.4.)).

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającą późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**I Z-ca KANCLERZA**

**mgr Cezary Pawęzki**

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ zmiana 16-04-2025