



Oleśnica, 20.01.2025 r.

Zn. spr.:SA.270.2.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.” Znak SA.270.2.2025

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła o mniejszej mocy (do 10 % mniejszy), który ogrzeje powierzchnię wskazaną przez Zamawiającego? Jeśli zastosuje się większy niż zaprojektowany bufor ciepła, który zniweluje zapotrzebowanie na moc urządzenia, a nie wpłynie na jego częstszy załadunek czy zwiększone zużycie paliwa.”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza montaż kotłów o mniejszej mocy niż przedstawiona w projekcie. Dopuszcza się zastosowanie większych buforów ciepła.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak SA.270.2.2025 i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.