

**BI.271.7.2025**

Wschowa, 26-03-2025r.

**Wyjaśnienia nr 2 do Zapytania ofertowego.**

Dnia 25-03-2025r. poprzez [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) wpłynęło zapytanie do postępowania dot.

**„Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 we Wschowie”**

W odpowiedzi na zapytanie – Zamawiający - Gmina Wschowa związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przekazuje:

**Pytanie 1 .**

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 25.03 br., proszę o jednoznaczną informację zgodnie z treścią pytania, że montaż zaworu pierwszeństwa pożarowego nie będzie wymagany przez Zamawiającego lub, że będzie wymagany. Odpowiedź na pytanie jest istotne dla sporządzenia prawidłowej wyceny oferty z uwagi na ewentualną konieczność uwzględnienia w wycenie dostawy i montażu zaworu pierwszeństwa pożarowego.

Jednocześnie proszę o ponowne przeanalizowanie treści udzielonej odpowiedzi ponieważ cytowany w pytaniu przepis nie warunkuje konieczności zabezpieczenia instalacji od miejsca zamontowania hydroforu. Przepis ten brzmi:

„Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.”

Potencjalne uszkodzenie instalacji wody bytowej w czasie pożaru będzie prowadzić do niekontrolowanego wypływu wody z instalacji, co w myśl przepisu nie może nastąpić. Jedyną możliwość by zapobiec takiej sytuacji jest montaż zaworu pierwszeństwa pożarowego na instalacji wody bytowej. Ponadto montaż zaworu pierwszeństwa pożarowego wymaga uzgodnienia p.poż. w myśl § 3. 1.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719 z późn. zm.) który stanowi, że „Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (...)”.

Z uwagi na wagę sprawy, proszę o ponowne jednoznaczne zajęcie stanowiska.

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie wymaga montażu zaworu pierwszeństwa pożarowego.

Powyższe wyjaśnienia powodują konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

**Przed zmianą:**

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę na wykonanie zamówienia należy złożyć w terminie do dnia **27-03-2025r. do godz. 10:00** poprzez platformę zakupową:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa>.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Planowany termin otwarcia ofert **27-03-2025r. o godz.10:30** za pośrednictwem platformy zakupowej

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa>

**Po zmianie:**

Miejsce i termin złożenia ofert – po zmianie:

Ofertę na wykonanie zamówienia należy złożyć w terminie do dnia **31-03-2025r. do godz. 10:00** poprzez platformę zakupową:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa>.

**Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Planowany termin otwarcia ofert **31-03-2025r. o godz.10:30** za pośrednictwem platformy zakupowej

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa>

Z poważaniem:

DYREKTOR  
Biura Inwestycji  
(-) Przemysław Siwak

