


Budynek 1 · ZSP nr 3 sanitariat dziewcząt · Pomieszczenie 1 (Toaleta)

Obiekty obliczeniowe



Budynek 1 · ZSP nr 3 sanitariat dziewcząt · Pomieszczenie 1 (Toaleta)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy użytkowe

Właściwości	\bar{E} (Zad.)	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$ (Zad.)	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m	322 lx (≥ 200 lx) ✓	191 lx	403 lx	0.59 (≥ 0.40) ✓	0.47	WP1

Powierzchniowe obiekty wynikowe

Właściwości	\varnothing	min.	maks	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 2 (Podłoga/sufit) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.000 m	220 lx	137 lx	259 lx	0.62	0.53	RS1
Obiekt uzyskany - powierzchnie 2 (Podłoga/sufit) Luminacja Wysokość: 0.000 m	14.0 cd/m ²	8.71 cd/m ²	16.5 cd/m ²	0.62	0.53	RS1

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety)