



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nr postępowania ZP.271.1.41.2023

Stawiguda, 26.10.2023 r.



GMINA STAWIGUDA

11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10

tel.: 89 512 62 02

www.stawiguda.pl przetargi@stawiguda.pl

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.: „ Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Orzechowej, Głogowej i Leszczynowej w Bartągu”

Wyjaśnienia treści SWZ

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu. Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.– dalej Pzp*), Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu o 1 miesiąc tj. o czas na przygotowanie i uwierzytelnienie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedź

Termin realizacji zamówienia to 13 miesięcy od przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem, że teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w lutym 2024r. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się zakończenie robót określonych w Umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych poprawek, uporządkowanie terenu budowy oraz terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy i skompletowanie dokumentacji powykonawczej do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie całego zakresu objętego pozwoleniem na budowę. Jakakolwiek zmiana umowy, w tym zmiana terminu może nastąpić wyłącznie w zakresie okoliczności wskazanych w § 15 umowy „Zmiany umowy” oraz w oparciu o regulacje przewidziane w art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 2

Czy z terminu Zamawiający zakłada wyłączenie miesięcy zimowych.

Odpowiedź

Określenie „terminu realizacji umowy” w odpowiedzi na pytanie nr 1, zgodnie z zapisami § 2 umowy.

Pytanie 3

Zamawiający w rozdziale 7 ust. 2 pkt 4) określił, iż Wykonawca musi wykazać, iż wykonał: "jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie i/ lub/ albo przebudowie /i/ lub/ drogi wraz z kanalizacją deszczową o wartości robót min. 1.000.000,00 zł brutto (jeden milion zł)" Mając na względzie taką samą technologię wykonywania prac Wykonawca wnosi o zmianę zapisu. Wnoszę o dopuszczenie wykonania: "drogi i/lub parkingu i/lub placu wraz z kanalizacją deszczową. o wartości robót min. 1.000.000,00 zł brutto"

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku

Pytanie 4

W przetargu brak jest określenia jaka kostka betonowa winna zostać zastosowana. Czy powinna to być kostka betonowa szara gr. 8 cm typu Holland czy typu Behaton, kostka betonowa z fazą czy bez fazy?

Odpowiedź

Kostka betonowa szara gr. 8 cm typu Holland, na drogę fazowa, na ciąg pieszo - rowerowy i dojścia do posesji (chodnik) bezfazowa.

Pytanie 5

Nigdzie w dokumentacji projektowej nie zostały określone parametry geowłókniny separacyjnej. Proszę o podanie parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje następujące minimalne parametry geowłókniny separacyjnej:

- 1) wytrzymałość na rozciąganie
 - wzdłuż pasma min. 15,0 kN/m wg. EN-ISO 10319
 - wszerz pasma min. 15,0 kN/m wg. j.w.
- 2) wydłużenie względne przy obciążeniu max
 - wzdłuż pasma min. 40% wg. j.w.
 - wszerz pasma min. 40 % wg. j.w.
- 3) wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 50 l/m²/s.

Pytanie 6

Brak w przedmiarze branży drogowej pozycji dotyczącej projektowanego pobocza gruntowego. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć utwardzenie pobocza gruntowego. Uzupełniono przedmiar branży drogowej o przewidziane roboty. Przedmiar zamienny w załączeniu.

Pytanie 7

Brak w opisie technicznym branży drogowej opisu warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię dla odcinka drogi C-C od 0+100,00 do 0+221,89 .

Odpowiedź

Opis warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię dla odcinka drogi C-C od 0+100,00 do 0+221,89:

- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa /1:4/ gr. 4 cm
- kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5 mm gr. 25 cm spełniające wymagania warunków technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej,
- kruszywo 0/63 mm gr. 15 cm spełniające wymagania warunków technicznych dla warstwy odsączającej

Pytanie 8

W dokumentacji projektowej jest napisane, że kanalizację deszczową wykonać z rur kielichowych PVC-U posiadających uszczelki typu Sewer-Lock montowane trwale w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, gwarantując szczelne i trwałe złącze w zakresie średnic dn200 - dn630, natomiast producent rur produkuje je tylko

w średnicach od 160-400mm. W takim przypadku jakie należy zastosować rury w pozostałych średnicach, albo czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rur na całość zadania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kielichowych PVC o średnicy do dn500, powyżej dn500 dopuszcza się zastosowanie rur kielichowych PP o średnicy wskazanej w dokumentacji. Zastosowane rury kielichowe nie muszą posiadać uszczelki typu Sewer-Lock, dopuszcza się zastosowanie uszczelki wargowych.

Pytanie 9

W Projekcie Budowlanym w opisie technicznym napisano: 3.4 Rozbiórki Brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. Rozbiórce podlegają płyty drogowe użyte do utwardzenia nawierzchni drogi (drogi tymczasowe). Proszę o określenie gabarytów płyt, określenie ilości płyt do rozbiórki oraz wskazanie miejsca ich odwiezienia jeżeli nie są przeznaczone do utylizacji.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć roboty rozbiórkowe w zakresie rozbiórki płyt drogowych o pow. 575m², o wymiarach 3 x 1,5 m, stanowiących tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi - Uzupełniono przedmiar branży drogowej o przewidziane roboty. Przedmiar zamienny w załączeniu. Płyty drogowe po rozbiórce należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zmienia terminy w postępowaniu.

Termin składnia ofert **03.11.2023 r. o godz. 9:45**

Termin otwarcia ofert **03.11.2023 r. o godz. 9:50**

Termin związania ofertą **02.12.2023 r.**

Zamawiającym stosowanie do art. 271 ust. 1 Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 26.10.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00463631/01

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ i ogłoszenia o zamówienia stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda>, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp.

Załączniki:

1. Przedmiar br. drogowa - po zmianach2 6.10.2023.pdf