SYMBOL	NAZWA ELEMENTU
	CENTRALA MODUŁOWA SSP
	CZUJKA MULTISENSOROWA
	MODUŁ 4 WEJŚĆ
	MODUŁ 4 WEJŚCIA 4 WYJŚCIA
SWIDD	SYSTEM WCZESNEJ DETEKCJI DYMU
	KONTROLER SYSTEMU LINIOWEJ DETEKCJI TEMPERATURY
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
	ROP WEWNĘTRZNY
	ROP ZEWNĘTRZNY
	SYGNALIZATOR PĘTLOWY
	ZASILACZ POŻAROWY 24V PĘTLOWY
	ORUROWANIE WCZESNEJ DETEKCJI Z OTWOREM SSĄCYM
	PRZEWÓD XzKAXwekw 1x2x1
	HTKSH PH90 1x2x1
	OBUDOWA Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ
EX	OBUDOWA Z BARIERĄ ISKROBEZP.
	PRZEWÓD IB-BiT 500(st) 6x1.5
	PRZEWÓD (N)HXH-J FE180/E90 3X1.5
1/1/1	Nr centrali / Nr pętli / Nr elementu
20WT	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY
	PUSZKA PIP-1AN
	PRZEWOD SENSORYCZNY Z ROZMIESZCZENIEM CZUJNIKÓW CO 2m.
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYPODŁOGOWEJ
	MODUŁ POŁĄCZENIOWY LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATURYEx
	UNIWERSALNA CZUJKA DYMU Ex
	ZAKOŃCZENIE LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATURY

PĘTLA NR1 Z POZIOMU 19.5
PĘTLA NR1 NA POZIOM 4.5
PĘTLA NR 2 Z POZIOMU 4.5
PĘTLA NR 2 GSZ NA POZIOM 4.5
PĘTLA Z POZIOMU 4.5 (KOGENERACJA)
PĘTLA NR 3/KOGENERACJA/ NA POZIOM 4.5
PĘTLA nr 4 Z POZIOMU 4.5 OD BUDYNKU TRAFOSTACJI
PĘTLA NR 4 NA POZIOM 4.5 Z BUDYNKU TRAFOSTACJI
LINIA SYGNALOWA Z POZIOMU 4.5
ZASILANIE Z POZIOMU 4.5
ZASILANIE Z POZIOMU 15.0
ZASILANIE Z RN
SWIDD
PĘTLA NR 4 DO BUDYNKU TRAFOSTACJI
POWRÓT PĘTLI NR 4 Z BUDYNKU TRAFOSTACJI

Obiekt/ Adres	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , Leszno ul. Spółdzielcza 12
	Nr umowy/ zamówienia: DI/20/2023
ABPS PROJEKT	Nazwa/tytuł: System Sygnalizacji Pożaru- rozmieszczenie elementów Budynek B kotłownia - POZIOM 0,0
	Data: 09.2023
	Stadium: PW / Skala: 1:50
Opracował: Maciej Borowicz	Format: PPOŻ / Wersja: 1.0
Projektował: inż. Adam Borowicz	Zamówił: 1.0
Sprawdził: mgr inż. Przemysław Steiner	Uprawnienia: CNBOP-PIB 27/2019 CNBOP-PIB 23/2019 PIIB 81/DPD/2021 SSP 11/DS/2018 SSP 10/DS/2018 PIIB 81/DPD/2021
	Podpis: P. Steiner