

Sicienko, 04.02.2025r.

Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86-014 Sicienko

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy: **Rozbudowa drogi gminnej nr G50305 C Samsieczno – Marynin**

Nr postępowania: 271.4.2025

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy wymagany jest szacunek brakarski?

Odpowiedź: NIE.

2. Czy Wykonawcy zostanie potrącona wartość wynagrodzenia o wartość sprzedażową drewna wynikającą z szacunku brakarskiego?

Odpowiedź: Nie, drewno z wycinki należy do Wykonawcy. Jednocześnie pnie, karpinę i gałęzie zagospodaruje Wykonawca zgodnie z specyfikacją techniczną.

3. Czy w zakresie zadania wchodzi też pielęgnacja założonych trawników? Jeśli tak to ile lat należy przewidzieć w wycenie?

Odpowiedź: Tak , pielęgnacja trawników wymagana będzie tak długo jak trwał będzie okres gwarancyjny.

4. Dotyczy D-06.01.01 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW pkt. 9.2. Cena jednostki obmiarowej wyszczególnia wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych prosimy o wyjaśnienie czy ten zakres prac jest objęty zamówieniem.

Odpowiedź: Wykonanie ściekunie występują w zamówieniu.

5. Dotyczy D- 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI mówi o wykonaniu przepustów w ilości 249m, zaś zgodnie z planem sytuacyjnym jest ich ok 254,0m, a w przedmiarze mamy 48,0m. Prosimy o wskazanie właściwej ilości.

Odpowiedź: Właściwą ilością przepustów pod zjazdami jest 249 m tak jak w SST, w tym 231 pod zjazdami i 18 pod skrzyżowaniami.

6. Zgodnie z Przedmiarem Robót do wycinki przeznaczonych jest 76 drzew. Zgodnie z dokumentacją projektową jest to liczba 71szt. Prosimy o wskazanie właściwej ilości.

Odpowiedź: Właściwą ilością jest 76 drzew do wycinki

7. W km 2+215,4 strona lewa znajduje się nieprzewidziane do wycinki drzewo z kapliczką. Czy Zamawiający przewiduje relokację kapliczki/ demontaż, czy ma ona pozostać w obecnym miejscu?

Odpowiedź: Drzewo z kapliczką znajduje się w km2+154,4 i nie jest przewidziane do wycinki.

8. W km 2+144,2 strona lewa znajduje się przewidziane do wycinki drzewo z tablicą informacyjną. Prosimy o wskazanie toku postępowania ze wskazanym elementem.

Odpowiedź: Drzewo w km 2=144,2 pozostanie nie wycięte.

9. W km 2+146,2 strona lewa znajduje się skrzynka pocztowa bez oznaczeń właściciela. Prosimy o wskazanie toku postępowania ze wskazanym elementem.

Odpowiedź: Skrzynkę należało będzie przesunąć poza zakres prowadzonych robót.