



Nr obw.	P [kW]	NAZWA OBWODU
F1	2,00	Gniazda 1-fazowe - Pom. nr -1.10
F2	2,00	Gniazda 1-fazowe - Pom. nr -1.08
F3	0,05	Zasilanie - Trzymacze drzwi
F4	0,15	Oświetlenie - Komunikacja -1.03, -1.04
F5	0,25	Oświetlenie - Pom. nr -1.08
F6	0,35	Oświetlenie - Pom. nr -1.09 -1.10
	4,80	

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ ZASTOSOWANYCH PRZEWODÓW: Dca-s2, d1, a3
Z24V - ZASILACZ 24V KLASY HDR-100-24

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI:
TN-C-S

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TEMAT	BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w NOWYM TARGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY PL. KRASIŃSKIEGO 1 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR 11318 34-400 NOWY TARG, PL. KRASIŃSKIEGO 1		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - TB-02		
PROJEKTOWAŁ			
SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
-	X.2022	2	E