


OPRAWY OŚWIE TL ENIOWE:
C1 - OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA KLASY COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR 39W DRV
CA - OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA KLASY LUG LIGHT FACTORY 300101.00018 CALLA LB LED 350 ED 2300LM/840 IP65
AW - OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA KLASY HYBRYD PRIMOS II LED-AR-7W-CW R02
EW - OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA KLASY HYBRYD PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1H-N-TS-9016-S

- LEGENDA:
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
 - ŁĄCZNIK ŚWIE CZNIKOWY
 - ŁĄCZNIK DZWONKOWY
 - ŁĄCZNIK SCHODOWY
 - GNIAZDO 1-FAZOWE Z BOLCEM UZIEMI AJĄCYM 16A
 - WYPUST ZASILAJĄCY
 - P.POŻ. - PRZYCISK WYZWALANIA PWP



1 PIĘTRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	
NR	PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA
1.01	klatka schodowa
1.02	korytarz
1.03	klatka schodowa
1.04	klasa (30 osób)
1.05	pomieszczenie biurowe (2 osoby)
1.06	pomieszczenie biurowe (2 osoby)
1.07	pomieszczenie biurowe (2 osoby)
1.08	pomieszczenie biurowe (2 osoby)
1.09	biblioteka (2 osoby)
1.10	biblioteka
1.11	pomieszczenie pomocnicze
1.12	pomieszczenie biurowe (2 osoby)
1.13	klasa (25 osób)
1.14	pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety)
1.15	klasa (30 osób)
1.16	pomieszczenie biurowe
1.17	klasa (30 osób)
1.18	klasa (30 osób)
1.19	klasa (30 osób)

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
TEMAT: BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w NOWYM TARGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY PL. KRASIŃSKIEGO 1 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 11318
34-400 NOWY TARG, PL. KRASIŃSKIEGO 1

PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAŁ:

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:100	X.2022	13	E