

Bełchatów, dnia 26.02.2025 r.

WI.272.8.2025

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pod nazwą: „Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie” prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie, dla którego nie stosuje się zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu
25.02.2025 r.:

1) Czy wyprowadzenie zasilania będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? W przypadku gdyby wyprowadzenie zasilania leżało po stronie Wykonawcy wyrażają Państwo zgodę wyprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach? Jaka jest odległość od najbliższej rozdzielniczy (skrzynki elektrycznej) do miejsca montażu platformy przyschodowej? Czy można prosić o zdjęcie wnętrza tej skrzynki?

Wyprowadzenie zasilania zgodnie z zapisem § 1 ust. 6 projektu umowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2) Czy pokrycie kosztów odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Koszt odbioru w wysokości około 500,00 PLN brutto za każde urządzenie powinien pokryć przez podmiot na, który zostanie zarejestrowana platforma.

Montaż oraz rejestracja platformy przez UDT, zgodnie z zapisem w Zapytaniu ofertowym pkt 2.3.

3) Czy dostarczenie protokołu budowlanego będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów do UDT celem uzyskania decyzji na eksploatację platformy leży po stronie Wykonawcy.

4) Czy dostarczenie protokołu pomiarów elektrycznych będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów do UDT celem uzyskania decyzji na eksploatację platformy leży po stronie Wykonawcy.

5) Jaka szerokość schodów ma zostać zachowana po zamontowaniu platformy przyschodowej dla celów ochrony przeciwpożarowej? Bardzo prosimy o wskazanie dokładnej szerokości klatki schodowej jaka ma zostać zachowana.

Szerokość biegu schodowego po zamontowaniu platformy powinna odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom przeciwpożarowym.

6) Czy konserwacja urządzenia w okresie gwarancji będzie leżało po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Wykonawca będzie miał obowiązek udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi, zatem w interesie Wykonawcy jest aby przez cały okres ich trwania wykonywać zabiegi mające na celu utrzymanie platformy w dobrym stanie, oraz czynności wynikające z zaleceń producenta.

7) Czy można prosić o przesłanie zdjęć schodów, na których ma zostać zamontowana platforma?

Zamawiający przewidział możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Pkt 4. Zapytania ofertowego.

8) Czy istnieje możliwość zastosowania wypełnień z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7035 lub RAL 9007?

Malowanie wykonać zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 pkt 8 projektu umowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

9) W specyfikacji wskazano, że platforma musi zabierać mało miejsca. Co Państwo przez to rozumieją? Czy rozumiecie Państwo przez to ilość zabranego miejsca po złożeniu platformy ? Czy dopuszczacie zastosowanie platformy, która zajmuje po złożeniu około 44 cm szerokości?

Zamawiający wyraża zgodę na 44 cm szerokości platformy po złożeniu.

10) Czy w związku z prośbą o wyjaśnienie SIWZ istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert?

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.