ocynkowana;wg projektu konstrukcji

drabina stalowa z obręczą ochronną od wysokości 3,0m; stal ocynkowana;wg projektu konstrukcji

+8,79

5%

+8,79

D1

centrala wentylacyjna NW2 dachowa
Vn=2730m³/h, Vw=2390m³/h;
LxSxH=3200x740x1450(mm)
nagrzewnica glikol 30% Qg=11,8kW
wymiennik krzyżowy
Nel=(0,78+0,78kW); 230V
m=397kg+/- 10%

STREFA SERWISOWA

Kolektor słoneczny VITOSOL200-T SP2
5 szt.

2%

wentylator Wsil
Vw=680m³/h
zasilanie: 0,5kW; 230V

wentylator OK1
Vw=500m³/h
zasilanie: 0,5kW; 230V

wentylator WM1
Vw=70m³/h
zasilanie: 0,3kW; 230V

wentylator WK1
Vw=100m³/h
zasilanie: 0,3kW; 230V

wentylator WT1
Vw=70m³/h
zasilanie: 0,3kW; 230V

wentylator WS
Vw=490m³/h
zasilanie: 0,5kW; 230V

agregat VRV piętro
WxHxD=1295x1695x765mm
m=242kg
zasilanie:13kW, 400V

5%

przelew awary
zintegrowa
blahca stalo
ocynkowana
powlekar

otwór w attyc

+3,70

2%

agregat VRV parter
WxHxD=1295x1695x765mm
m=242kg
zasilanie:9kW, 400V

chłodzenie pom. rozdzielnia
zasilanie: 0,64kW, 230V
m=32,5kg
WxHxD=790x548x285mm

chłodzenie serwerowni
zasilanie: 3,75kW, 230V
m=75kg
WxHxD=940x998x330mm

D5

min. 0,5

D2

2%

S1

świetlik dachowy
otwór w stropie
100x134cm

60

534

5%

rura spustowa
40x20x35cm
ty

2%

centrala wentylacyjna NW1 dachowa
Vn=2735m³/h, Vw=1165m³/h;
LxSxH=2700x1000x1250mm
nagrzewnica glikol 30% Qg=23kW
chłodnica freonowa Qch=9,3kW
wymiennik obrotowy
Nel=(1,35+0,5kW); 3x230V
m=359kg+/- 10%

STREFA SERWISOWA

agregat chłodniczy do centrali NW1
HxSxG=1420x940x330
m=110kg
zasilacze: 3kW; 400V

A

przelew awaryjny 20x10cm ze zintegrowanym kołnierzem
blahca stalowa obustronnie ocynkowana, pasywowana, powlekana poliuretanem
kolor RAL 9003
otwór w attyce: spód +8,27m

2%

centrala wentylacyjna NW3 dachowa
Vn=2300m³/h, Vw=1300m³/h;
LxSxH=2300x850x1200mm
nagrzewnica glikol 30% Qg=3,7kW
wymiennik obrotowy
Nel=(0,8+0,5kW); 230V
m=208kg+/- 10%

Korytko kablowe K200

Korytko z pokrywą odporne na warunki atm.

przepust kablowy typu fajka

+8,79

+8,79

rura spustowa 150x150mm z koszem rynnowym 40x20x35cm z przelewem awaryjnym z blachy tytan.-cynk. patynowanej gr. 0,8mm
kolor RAL9003

D1

+8,79

1 2 3 C 4 5 6 7

SCHEMAT:



KIERUNEK PÓŁNOCY:



INWESTOR:
Komenda Miejska PSP w Poznaniu

ADRES:
ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. W. GONET	Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP/0184/PWOT/10		A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
TELETECHNIKA	PROJEKT WYKONAWCZY	16.09.2022r.	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
TRASY KABLOWE - RZUT DACHU

NR RYSUNKU:
TT.06

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań