

Trzebownisko, 05.03.2025 r.

Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Trzebownisko”.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BR.271.1.8.2025

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Pytanie nr 1

Czy zamawiający potwierdza konieczność wykonania stabilizacji zgodnie z SST, czyli z dostawy z węzła betoniarskiego?

Ad 1.

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania stabilizacji zgodnie z SST, czyli z dostawy z węzła betoniarskiego. Nie dopuszcza się wykonywania stabilizacji gruntu cementem na miejscu.

WOJT
dr Sławomir Porada