



C E N T R U M U S Ł U G W S P Ó Ł N Y C H W K A T O W I C A C H

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice



32 357 08 00

NZ.3302.14.2025/ZP-292

Katowice, dnia 22.05.2025 r.

WYJAŚNIENIE treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**Remont boisk szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach**”, numer sprawy **ZP/292/2025**.

Niniejszym pismem działając w trybie przepisu art. 284 ust. 2 Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ jak poniżej:

Pytanie:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na budowę kompleksu sportowego, niniejszym składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nawierzchni poliuretanowej do boisk wielofunkcyjnych oraz bieżni lekkoatletycznych, wykonywanej w technologii natryskowej, zgodnej z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02, jako nawierzchni równoważnej, posiadającej komplet wymaganych certyfikatów, w tym aktualny certyfikat World Athletics, oraz atestów obowiązujących na rynku polskim.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawęził wymagania techniczne nawierzchni w sposób, który może wskazywać na konkretnego producenta lub system produktowy. Takie podejście może stanowić naruszenie art. 99 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż ogranicza możliwość udziału w postępowaniu szerszemu gronu wykonawców i producentów spełniających wymagania normowe.

Zwracamy uwagę, że zbyt wąskie określenie parametrów bez merytorycznego i technicznego uzasadnienia nie tylko ogranicza konkurencję, ale może również negatywnie wpłynąć na jakość, trwałość oraz efektywność wykonania inwestycji. W konsekwencji może to doprowadzić do:

- przyspieszonego zużycia nawierzchni,
- pogorszenia właściwości użytkowych dla sportowców i użytkowników,
- zwiększenia kosztów eksploatacyjnych i serwisowych,
- a finalnie – do konieczności ponownego wydatkowania środków publicznych w krótkim czasie na modernizację lub wymianę nawierzchni.

Tymczasem oferowany przez nas system poliuretanowy posiada parametry znacznie przewyższające minimalne wymagania normy PN-EN 14877:2014 oraz jest certyfikowany przez World Athletics, co potwierdza jego jakość, bezpieczeństwo i zgodność z najwyższymi standardami międzynarodowymi.

Kluczowe parametry techniczne oferowanej nawierzchni:

- Tarcie – nawierzchnia sucha: 92 PTV
- Tarcie – nawierzchnia mokra: 57 PTV
- Amortyzacja wstrząsów: 44%
- Odkształcenie pionowe: 1,8 mm
- Grubość systemu: 13,0 mm
- Odporność na zużycie: 0,43 g
- Odbicie piłki – tenis: 97%
- Odbicie piłki – koszykówka: 106%

- Przepuszczalność wody: 12 487 mm/h
- Wytrzymałość na rozciąganie: 0,72 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu: 46%
- Mrozoodporność: brak uszkodzeń, zmiana masy $\leq 1,8\%$
- Odporność na działanie temperatury 80°C: zmiana wymiarów $\leq 0,7\%$

Dokumentacja potwierdzająca jakość i zgodność:

1. Certyfikat World Athletics
2. Badania zgodności z PN-EN 14877:2014
3. Atest Higieniczny PZH
4. Karta techniczna producenta
5. Autoryzacja producenta na wykonawcę
6. Badania ekologiczne zgodne z DIN 18035-6:2021
7. Badania WWA
8. Certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
9. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)

Wnosimy o:

1. dopuszczenie oferowanego rozwiązania jako równoważnego, w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy PZP,
2. modyfikację zapisów SWZ, tak aby umożliwić zastosowanie systemów nawierzchni spełniających wymogi normowe, techniczne i użytkowe określone w PN-EN 14877:2014,
3. uwzględnienie w ocenie oferty ryzyka związanego z zawężaniem konkurencji oraz możliwymi skutkami finansowymi wynikającymi z niższej trwałości i jakości nawierzchni.

Mając na względzie zasadę efektywności, racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych, jesteśmy przekonani, że oferowany system poliuretanowy jest rozwiązaniem bezpiecznym, trwałym, a także przyjaznym dla środowiska i użytkowników.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w obszarze parametrów oraz wymaganych dokumentów. Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni poliuretanowej wykonywanej w technologii natryskowej, zgodnej z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02. Zamawiający nie wskazał konkretnego rozwiązania, ani nie podał nazwy konkretnego produktu bądź producenta. Sposób ustalenia opisu przedmiotu zamówienia nie przekłada się wprost na możliwość udziału wszystkich dostępnych produktów oraz wszystkich wykonawców. Tym samym określenie przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Zamawiający nie zaniżył ani nie zawyżył parametrów jakościowych i wytrzymałościowych nawierzchni lecz zaprojektował parametry wytrzymałościowe zapewniające długoterminowe i intensywne korzystanie z obiektu.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Adelajda Bella– z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice