

**GINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice, 11.02.2025 r.

INZP.271.3.8.2025

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(wyjaśnienia SWZ nr 2)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Budowa trybun z dojazdami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych stadionu im. Pawła Waloszka położonego na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach**

Działając w na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

1. Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka: które elementy ogrodzenia (z opisu wynika, że tylko panele) mają być wyłącznie cynkowane, a które (zakładam że słupy ogrodzeniowe, obejmy, słupy i skrzydła furtek) mają być cynkowane i malowane proszkowo? W przypadku malowania proszkowego proszę o jednoznaczne (w opisach pojawiają się różne kolory RAL) przypisanie koloru RAL do konkretnego produktu: np. słupy ogrodzeniowe RAL ..., itd.

Odpowiedź:

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia winny zostać zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo. Panele ogrodzeniowe, słupki, obejmy itp. wykonać w kolorze RAL 7038, furki/bramy ogrodzeniowe wykonać w kolorze RAL 5017.

Pytanie nr 2

Czy odkos ma być montowany powyżej przyjętej wysokości ogrodzenia H 2000 mm? Zakładam, że nie poniżej. Czy przyjmujemy kąt nachylenia odkosu 45 stopni i długość ramienia 45 cm?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się montażu odkosów na ogrodzeniu – vide przekrój ogrodzenia przedstawiono na rysunku ZT-20

Pytanie nr 3

Odnosnie paneli mamy w opisach dwie wersje: typ podstawowy kraty 2D (pręty poziome 2 x 6 mm, pręt pionowy 1 x 5 mm) i wersję Super (pręty poziome 2 x 8 mm, pręt pionowy 1 x 6 mm) – które panele przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:


Panele ogrodzeniowe wykonać o oczku 50 x 200 mm, średnica prętów pionowych fi 6 mm, poziomych 2 x fi 8 mm

Pytanie nr 4

Czy przyjąć typową dla tej wysokości paneli (H 2030 mm) ilość obejm – 5 szt. / 1 słup, czy z racji charakteru obiektu dodać min. 1 obejmę? Czy na odkosach wystarczą dwie obejmy?

Odpowiedź:

Ilość obejm należy dobrać zgodnie z przyjętą wysokością ogrodzenia. Odnosnie odkosów patrz odpowiedź na pytanie nr 2.



Pytanie nr 5

W związku z upływającym terminem na składanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu o 7 dni, co pozwoli na zebranie i przeanalizowanie ofert podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona przesunięcia terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej