



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Nowa Ruda, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: **OR.271.16.2025**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda"

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie do cz. nr 4

Kościelna prosi o podanie wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej, jaki współczynnik ma mieć wełna i styropapa, jaki eps styropapy do ocieplenia dachu

Odpowiedź:

- wełna mineralna - 0,39 współczynnik
- styropapa - min. 0,39 współczynnik
- wymiary okien podane są w przedmiarze - bez zmian, [krotność 40, lub krotność 4 - oznacza tyle sztuk do wymiany],