

Wrocław, 25.04.2025



**WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE**

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania nr ZP/13/PN/2025 pn. Przebudowa węzła przystankowego Dubois-Drobnera realizowana w ramach zadania pn. „05400 - Poprawa dostępności przystanków komunikacji zbiorowej oraz powiązań dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulic Dubois - Drobnera”

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 69

W której pozycji kosztorysu ofertowego nr 3 (branża torowa) należy wycenić podsypkę tłuczniową 31,5-50 mm o grubości 25 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 69

Podsypkę tłuczniową 31,5-50 mm o grubości 25 cm należy wycenić w poz. 40 kosztorysu ofertowego nr 3

Pytanie nr 70

W której pozycji kosztorysu ofertowego nr 3 (branża torowa) należy wycenić podsypkę piaskową o grubości 10 cm pod obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 70

Podsypkę piaskową o grubości 10 cm pod obrzeże betonowe należy wycenić w poz. 48

Zmiana nr 24

Zamawiający informuje, że skreśla załącznik dotyczący branży torowej pn. „T_3_Przekroje_konstrukcyjne” opublikowany zmianą nr 23 i zastępuje nowym plikiem, jako integralną część Załącznika nr 1 do OPZ, który publikuje na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Pytanie nr 71

Jaki rodzaj żwiru należy zastosować do zasyпки drenażu w torowisku zielonym? Projekt wykonawczy (branża torowa - opis) wskazuje żwir 20/63 mm, natomiast rysunek PW-01-TR-3 - przekroje konstrukcyjne - zawiera informację o żwirze 8/25 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Do zasyпки drenażu w torowisku zielonym należy stosować żwir 20/63 mm.
Patrz zmiana nr 24.

Pytanie nr 72

Czy należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 10 cm pod drenażem w torowisku zielonym o której mowa na str. 9 projektu wykonawczego (branża torowa)? Rysunek PW-01-TR-3 - przekroje konstrukcyjne jej nie uwzględnia.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Na stronie 9 PW branży torowej nie ma informacji na temat zastosowania podsypki piaskowej. Rury należy ułożyć na 10 cm warstwie kruszywa 20/63 mm, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 73

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej (dwg).

Odpowiedź na pytanie nr 73

Dokumentację projektową w wersji edytowalnej Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami i odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji