



Na wewnętrznej ścianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robót elektrycznych umieści czytelną dokumentację powykonawczą rozdzielnicy zabezpieczoną w sposób trwały (zaalaminowaną)

Rozdzielnica będzie posiadać rezerwę na aparaty minimum 30%

