







<b>AKFp</b> 	oprawa awaryjna 3h, dostopowa, z wymienną optyką - optyka korytarzowa szeroka, 2,8 W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, praca w trybie awaryjnym; LDK423SC opt. F + LDE
<b>AKRp</b> 	oprawa awaryjna 3h, dostopowa, z wymienną optyką - optyka symetryczna szeroka, 2,8 W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, praca w trybie awaryjnym; LDK423SC opt. R + LDE
<b>AW4p</b> 	oprawa awaryjna 3h, montaż dostopowy, optyka uniwersalna, 4,6W, prostokątna, LED, autotest, IP54, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4, opt. KMB013SC+KME
<b>EWK</b> 	oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwustronna, montaż nastropowy / naścienny / boczny / zwieszany, VD=24m, 3,2W, LED, autotest, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5°C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw pikogramów mont. ; KMUK403SC
<b>EWKp</b> 	oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwustronna, montaż dostopowy, VD=24m, 3,2W, LED, autotest, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5°C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw pikogramów mont. ; KMUK403SC+KME

<b>M3</b>	oprawa kasetonowa do sufitów modułowych; źródło LED 68W; 6850lm; IP65; przesłona mikropryzmatyczna; typu Medic 600x600 Recessed Micro-P ST
-----------	--

**D4** oprawa do sufitów podwieszanych; źródło LED  
21W; 1600lm; IP44; przesłona PLX;  
typu Pinot Q170 Recessed

**K1** 14W; IP44; L=841mm  
typu PROFILITE 45 Double Wall DI PLX HE/840


 czujka ruchu i obecności sterująca oświetleniem,  
 montaż w suficie podwieszanym lub nastropowy

7. łącznik 1-biegunowy z ramką;  
podtynkowy; 10A/250V; IP44

łącznik schodowy z ramką;  
podtynkowy; 10A/250V; IP44

[illegible]

... w szczególności instalacji i urządzeń elektrycznych i el

Data:

kwiecień 2025  
 Nr 4 (100)

MMW\_E\_PT\_02

Inwestor:  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów  
ul. Wincentego Witosa 2,  
06-200 Maków Mazowiecki

**Inwestycja:**  
**Przebudowa części budynku SPZOZ w Makowie Mazowieckim: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na potrzeby sterylizatorni**

Adres:  
06-200 Maków Mazowiecki, ul. Wincentego  
Witosa 2

numer ewidencyjny działki:  
dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Plan instalacji oświetleniowej.

Projektant:  
mgr inż. Adam Pieścik  
uprawnienia nr Wa-656/93  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
w szczególności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  
sieci i instalacji elektrycznych

**Sprawdzający:**  
**mgr inż. Wojciech Pistolin**  
uprawnienia nr MAZ/0325/PWBE/21  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

---

Data:                      Skala:

kwiecień 2025 1:50

MMW E PT 02