

Kłodzko, dn. 05.03.2025 r.

ZDP.241.6.1.2025

nr postępowania **ZDP.241.6.2025**

nazwa zadania: „**Odbudowa drogi powiatowej nr 3266D, km 0+000 - 6+306 [powódź wrzesień 2024] - I etap, km 0+000 - 0+300**”

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 05.03.2025 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

W opisie technicznym obiektu w pkt 5.3 rozwiązania konstrukcyjne w pozycji warstwy wiążącej jezdni MMA 0-16 - grubość warstwy to 6 cm natomiast w dołączonym kosztorysie pomocniczym poz.21 określa gr.4cm.

AD. 1

Grubość w-wy wiążącej przyjąć 6 cm.

PYTANIE NR 2

Wykonanie wysepki regulacyjnej oraz ścianki czołowej przewidziano z kostki kamiennej 18/20 z rozbiórki. Zakres nie obejmuje rozbiórki tej nawierzchni i czy zamawiający zabezpiecza materiał czy Wykonawca ma w kalkulować wykorzystanie kostki używanej ?

AD.2

Inwestor prosi o w kalkulowanie do oferty materiału kostka kamienna 18/20 cm.

mgr Maciej Bielas

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego