



Szczecin, dnia 07.05.2025 r.

A-ZP.381.29.2025.KO

WYJAŚNIENIE NR 2

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa i montaż wyposażenia do Domu Studenckiego nr 4 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Podgórznej 26 w Szczecinie

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 1,2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej PZP niniejszym przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wraz z udzielonym wyjaśnieniem:

Pytanie 1:

Pytanie dotyczy części 1 poz. nr 5 w formularzu cen jednostkowych - Regał gospodarczy 40x200x60 proszę o doprecyzowanie treści OPZ dotyczącej tylnej ściany mebla. Zamawiający opisuje: Mebel bez ściany tylnej. (.....) Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowy jest opis dotyczący poz. nr 5 w części 1 w formularzu cen jednostkowych - Regał gospodarczy 40x200x60 – mebel jest bez ściany tylnej.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia opis w rozdziale II swz – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Pozycja nr 5 w formularzu cen jednostkowych - Regał gospodarczy 40x200x60

wymiar*: szerokość 40 cm, wysokość 200 cm, głębokość 60 cm (gł. i szer. +-2 cm)

Korpus, dwoje drzwiczek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 18 mm. Mebel bez ściany tylnej. Wieńce, korpus montowane za pomocą łącz – śrub konfirmatowych. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm. Cokoły w wysokości 80 mm(dodatkowo wcięcie na listwę przypodłogową o wymiarach 80x25 mm). Półki płytowe wykonane z płyty o grubości 18 mm wyposażone są w podpórki typu „secura” – z blokadą wysuwu. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze mebla. W szafie należy zastosować zawiasy z kątem otwarcia min. 110 stopni. Montaż poprzez zatraskiwanie na prowadniku ramienia zawiasu – typu clip; wyposażone w system cichego domyku. Meble mają posiadać cztery stopki umożliwiające ich poziomowanie od wewnątrz. Uchwyt metalowy –dwupunktowy.

Podział wewnętrzny: cokół i otwarta przestrzeń dolna razem około 70 cm, środkowe drzwiczki dwie półki symetryczne, górna szafka bez podziału zlicowana z regałem na lodówkę (górną szafką, pozycja nr 3). Szczegółowa wysokość/podział wewnętrzny półek zostanie ustalony z wyłonionym wykonawcą, będzie jednak odwzorowywał rysunek poglądowy.

Pytanie 2:

Ze względu na fakt, iż płyta 25 mm jest ciężko dostępna czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie jej płytą o grubości 32 mm z zachowaniem wymaganych wymiarów, dotyczy wieńców górnych, wieńców dolnych oraz blatów.

Odpowiedź:

zamawiający dopuszcza płytę o grubości od 25 mm do 36 mm z zachowaniem wymaganych wymiarów – dotyczy wieńców górnych, wieńców dolnych i blatów.

Pytanie 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zastąpienie płyty meblowej w dekorze Dąb Mazurski inną płytą o zbliżonym charakterze – w odcieniu brzozy. Motywem naszej prośby jest utrudniona dostępność płyty Dąb Mazurski na rynku, co może wpłynąć na terminowość realizacji zamówienia. Dekor w odcieniu brzozy jest zbliżony kolorystycznie i wizualnie do pierwotnie wskazanego materiału i pozwoli zachować estetykę oraz funkcjonalność projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający jako dekor płyty meblowej dla wszystkich mebli ustalił brzozę mazurską (str. 24 SWZ).

dr Marcin Borek

/podpisano podpisem
kwalifikowanym
elektronicznym/