

Urząd Miasta
59-220 Legnica
Plac Słowiański 8

IM.RZP.271.6.1.399.10.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Wybór Wykonawcy zadania pn. **„Przebudowa/modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy”** – przebudowa zaplecza socjalno-szatniowego - **etap I** (strona prawa z węzłem)

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu zgodnie z art. 284 ust. 2. i 6. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 – tekst jednolity) i pkt. XII. „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, **Zamawiający poniżej publikuje zapytanie i odpowiedź:**

Pytanie nr 1.

Proszę o zamieszczenie na stronie postępowania danych technicznych z parametrami dachowej powłoki ochronnej z powłoki poliuretanowej zbrojonej - 3 warstwy, o której mowa w pkt. 16 przedmiaru remontu dachu głównej hali. W załączonym opisie projektu brak jest informacji na ten temat

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania projekt i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pokrycia dachowego hali widowiskowo-sportowej”.

Pytanie nr 2.

Czy drzwi D 1 do pomieszczeń nr 0/21 i 0/36 będą wymieniane na tym etapie robót. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Tak, wymienione drzwi będą wymieniane, w załączeniu uzupełniony przedmiar.

Pytanie nr 3.

Czy w pomieszczeniach nr 0/01; 0/02; 0/03; 0/04; 0/05; 0/14 będą układane płytki posadzkowe. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w poz. 47 i 48 o te prace.

Odpowiedź:

Tak, w wymienionych pomieszczeniach będą układane płytki posadzkowe, w załączeniu uzupełniony przedmiar.

Pytanie nr 4.

Czy w pomieszczeniu 0/01 będą montowane wycieraczki (wg. rys. nr 03 pokazane są 2 sztuki). Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o te prace oraz podanie wymiarów tych wycieraczek. Wycieraczka opisana jest w pkt. 1.1.3 opisu PT.

Odpowiedź:

Tak, w wymienionych pomieszczeniach będą montowane wycieraczki, w załączeniu uzupełniony przedmiar. Wymiary wycieraczek to 160x90cm x2szt.

Pytanie nr 5.

Kosztorys z branży elektrycznej

- a) poz. 163 - brak podanych parametrów centrali wentylacyjnej, (model, moc, wydajność)?
- b) poz. 164 - brak podanych parametrów modułu hydraulicznego, (model, moc, wydajność, przeznaczenie)?
- c) po. 165 - brak podanych parametrów wentylatora, (model, moc, wydajność)?
- d) poz. 166 - brak podanego modelu klimatyzacji oraz jej wydajności - nie wiadomo czy chodzi o klimatyzatory do małych obiektów biurowych przy hali czy też o klimatyzatory na całą halę?
- e) poz. 167 - brak podanych parametrów technologii węzła cieplnego (model, moc, wydajność)?
- f) poz. 168 - brak podanych parametrów zaworu pierwszeństwa (model, średnica itp.)?

Odpowiedź:

Powyższe pytania dotyczą branży sanitarnej i odpowiedź można znaleźć w projekcie, w części dotyczącej branży sanitarnej. Prace w zakresie instalacji elektrycznych obejmują doprowadzenie zasilania do urządzeń, które należy zainstalować wg projektu branży sanitarnej.

Pytanie nr 6.

Brak w przedmiarze robót montażu drzwi D 4 do pomieszczenia węzła ciepłego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W załączeniu uzupełniony przedmiar.

Wprowadzona niniejszym pismem odpowiedź i wyjaśnienie nie prowadzi do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

W załączeniu:

1. Przedmiar branża budowlana.
2. OPZ_dach.
3. STWIOR- Remont pokrycia dachowego.

ZATWIERDZAM

Z up. Prezydenta Miasta

Jacek Baszczyk

(Zastępca Prezydenta)