

Wymagania na UPS2

L.p.	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
W01	Technologia	Online, podwójna konwersja
W02	Moc	2000VA/1800W
W03	Parametry na wejściu	Napięcie: 220-240VAC Częstotliwość: 50 Hz Współczynnik mocy: > 0,95
W04	Parametry na wyjściu	Napięcie nominalne: 230VAC Fala wyjściowa: czysta fala sinusoidalna, THD =< 3% (obciążenie liniowe) Częstotliwość: 50Hz Współczynnik szczytu: 3:1
W05	Obudowa	Rack 2U
W06	Warunki środowiskowe	Poziom hałasu: =< 50dB Wilgotność względna: 20-95% (bez kondensacji) Temperatura: 0-40°C
W07	Czas podtrzymania	Obciążenie 100%: > 4 min Obciążenie 50%: > 12 min
W08	Czas transferu	z trybu AC/liniowego do trybu bateryjnego: 0 ms
W09	Czas ładowania	4h do 90%
W10	Panel przedni	Włącznik/wyłącznik Przycisk funkcyjny Wyświetlacz LCD
W11	Panel tylni	Gniazda wyjściowe: 6x IEC 60320 C13 Gniazdo wejściowe: 1x IEC60320 C20
W12	Interfejs komunikacyjny	USB RS232 RJ45 (lub na dodatkowej karcie rozszerzeń)
W13	Zabezpieczenia	Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Zabezpieczenie przed rozładowaniem
W14	Akcesoria	Kabel zasilający Kabel USB Kabel RS-232 Zestaw do montażu w szafie
W15	Certyfikaty	CE, IEC/EN 62040-1
W16	Gwarancja	24 miesiące gwarancji producenta