



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, dnia 29.11.2024 r.

Numer referencyjny: NZP-092/6/IIB-II-14/2024

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą), pod nazwą „**Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie**”

ZESTAW 6

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dotyczy sieci sanitarnych.

Według opisu technicznego oraz według profili podłużnych kanalizację deszczową o średnicy DN250 należy wykonać z rur PVC. Natomiast według specyfikacji technicznej należy wykonać z rur betonowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Rury do średnicy d250 łącznie należy wykonać z PVC, powyżej tej średnicy jako betonowe. Zamawiający przedkłada zmodyfikowany STWiORB S-01.00.00 Instalacje sanitarne.

Pytanie nr 2:

Dotyczy sieci sanitarnych.

Czy należy wycenić montaż zestawu wodomierzowego?

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać montażu zestawu wodomierzowego.

Pytanie nr 3:

Dotyczy sieci sanitarnych.

Według profilu podłużnego (rys. nr S3) dodatkowy przelew awaryjny należy wykonać z rur betonowych

o średnicy DN300. Natomiast według profilu podłużnego (rys. nr S7) przelew awaryjny należy wykonać z rur betonowych o średnicy DN400. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Rura przelewu awaryjnego o średnicy d400 bet.

Zamawiający przedkłada zmodyfikowane rysunki s3 i s7.

W związku z powyższymi odpowiedziami, na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy stosownej modyfikacji ulega treść dokumentacji postępowania w szczególności dokumentów służących do obliczenia ceny oferty.

W związku z dokonaną zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

- 1) *Zmodyfikowany STWiORB S-01.00.00 Instalacje sanitarne*
- 2) *Rysunek s3*
- 3) *Rysunek s7*