


Istniejąca rozdzielnica

3L, 230/400V, 50Hz, In=63A




Istniejący wyłącznik rozdzielnic

3p 63A

T1+T2
25 kA

Istniejący obwody rozdzielnic poza zakresem opracowania

LgY 10mm²




Istniejące zasilanie

R ≤ 10Ω
uziom

GSU
FeZn 25x4U

Główna Szyna Uziemiająca montowana pod rozdzielnicą na wysokości 0,5m.



Bednarka 25x4 połączona z uziomem otokowym

<div><div></div><div>Inżynierska Pracownia Budowlana Zbigniew Czerwiński ul. Dowbora-Muśnickiego 26/16, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 500 203 846</div></div>			
Zamierzenie budowlane: DOSTOSOWANIE KOJCÓW DLA PSÓW DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W KPP W ŚWIEBODZINIE			
adres inwestycji:	Komenda Powiatowa Policji ul. Zielona 2, Świebodzin dz. nr 432/5, Obręb 2, Świebodzin		
imię i nazwisko:		nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. TOMASZ FRANKOWSKI Upř. bez ograniczeń do projekt. w spec. instalacyjnej w zakř. sieci, instalacji i urzřdzeń elektr. i elektroenerget.	LBS/0010/ POOE/14	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Format wydruku	A3
Branża:	ELEKTRYCZNA	Data: 14.08.2024r.	
Treść:	OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA.	skala	nr rysunku
		1:--	E3