



Główna Szyna Uziemiająca montowana pod rozdzielnicą na wysokości 0,5m.



Bednarka 25x4 połączona z uziomem otokowym



<div><div></div><div>Inżynierska Pracownia Budowlana Zbigniew Czerwiński ul. Dowbora-Muśnickiego 26/16, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 500 203 846</div></div>			
Zamierzenie budowlane: DOSTOSOWANIE KOJCÓW DLA PSÓW W KPP W ŻAGANIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW			
adres inwestycji:	Komenda Powiatowa Policji ul. Nowogródzka, dz. nr 1211 i 1213/2, Żagań		
	imię i nazwisko:	nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. TOMASZ FRANKOWSKI Upř. bez ograniczeń do projekt. w spec. instalacyjnej w zakř. sieci, instalacji i urzřdzeń elektr. i elektroenerget.	LBS/0010/ POOE/14	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Format wydruku	A3
Branża:	ELEKTRYCZNA	Data: 14.08.2024r.	
Treść:	OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA.	skala	nr rysunku
		1:--	E3