

Gmina Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Znak: ZPL.271.22.2025.AW

Odpowiedzi Nr 4 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dziemionna*

W odpowiedzi na skierowane zapytanie z dnia 30 maja 2025 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Niniejszym wnosimy o wykreślenie dodatkowego wymogu zawartego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w części IV. Opis przedmiotu zamówienia, ustęp 5. Przedmiot zamówienia tj. punktu:

„2) Zbiornik tłoczni w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny, wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) o grubości ścianki min. 5 mm. Zbiornik na górnej powierzchni winien posiadać jeden duży otwór rewizyjny o średnicy min. 500 mm, który umożliwia dostęp do wnętrza zbiornika bez konieczności odkręcania śrub dzięki zastosowaniu klamry zatraskowej. Otwór ten bez rozszczelnienia bocznych płaszczyzn zbiornika umożliwić ma szybką kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych elementów, oraz sprawne wykonanie czynności serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów lub złogów tłuszczu.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

„3) Tłocznę należy wyposażyć w ruszt napowietrzający zasilany poprzez dmuchawę. Ruszt z dyfuzorami rurowymi ma być ułożony na dnie zbiornika z możliwością łatwego montażu i demontażu poprzez otwór rewizyjny tłoczni na górnej powierzchni zbiornika bez konieczności rozszczelnienia jego bocznych płaszczyzn.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

7) Technologia tłoczni musi wyeliminować całkowicie gospodarkę „skratkami”. Funkcjonowanie tłoczni nie może wiązać się z koniecznością stałego czyszczenia urządzeń separujących oraz wywozem usuwanych zanieczyszczeń do utylizacji.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów). 2) Zbiornik tłoczni w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny, wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) o grubości ścianki min. 5 mm. Zbiornik na górnej powierzchni winien posiadać jeden duży otwór rewizyjny o średnicy min. 500 mm, który umożliwia dostęp do wnętrza zbiornika bez konieczności odkręcania śrub dzięki zastosowaniu klamry zatrzaskowej. Otwór ten bez rozszczelnienia bocznych płaszczyzn zbiornika umożliwić ma szybką kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych elementów, oraz sprawne wykonanie czynności serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów lub złogów tłuszczu.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

8) Należy zapewnić całkowitą szczelność układu technologicznego tłoczni we wnętrzu komory przepompowni, bez możliwości wydostawania się (wylewania) ścieków do komory przepompowni podczas serwisowania tłoczni.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby

to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

9) Przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować minimalny przełot swobodny dla tłoczni ścieków wynosi 100 mm - w całym zakresie długości i objętości instalacji przepompowywania; dzięki temu nie dochodzi do zapychania i powstawania znaczących oporów miejscowych w trakcie pompowania ścieków.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów), nieprzejrzysty (ze względu na sprzeczności omawianego wymogu z dokumentacją projektową) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

11) Każda z pomp ma posiadać wirnik kanałowy otwarty z automatycznym mechanizmem tnącym o przełocie min. 40 mm.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów), nieprzejrzysty (ze względu na sprzeczności omawianego wymogu z dokumentacją projektową) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

Zamówienia w części IV. Opis przedmiotu zamówienia, ustęp 5. Przedmiot zamówienia tj. punktu:

„12) Dopuszcza się wyłącznie stosowanie wirników kanałowych otwartych, które są odpowiednie do pracy w podczyszczonych ściekach przy zapewnieniu wysokiej sprawności.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

Art. 16 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów), nieprzejrzysty (ze względu na sprzeczności omawianego wymogu z dokumentacją projektową) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające

14) Pompy na króćcach przyłączeniowych (zarówno po stronie ssącej jak i tłocznej) mają posiadać zasuwę odcinającą, które pozwalają na odłączenie i demontaż pomp bez konieczności wyłączania tłoczni z eksploatacji.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów), nieprzejrzysty (ze względu na sprzeczności omawianego wymogu z dokumentacją projektową) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

„15) Każda pompa powinna być chroniona przed zablokowaniem częściami stałymi poprzez zastosowanie pionowych dwukanałowych separatorów, zabudowanych wewnątrz zbiornika retencyjnego. Każdy pionowy separator części stałych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w kształcie pionowego walca, wyposażony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne zespoły cedzące (górne i dolne) tak, aby pompa płucząc separator, tłoczyła podczyszczone ścieki przez dwa kanały - dolny gwarantujący osiągnięcie odpowiedniej prędkości płukania i górny, powodujący przepływ turbulentny, gwarantujący wypłukanie separatora z części stałych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanału. Podczas pracy pompy zespoły cedzące powinny otwierać się, pozwalając ściekom na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1)

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

16) Nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.) co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów. Każdy z dwóch wylotów z separatora w kierunku pompy jest wyposażony w elastyczną, uchylną klapę cedzącą, która otwiera się jedynie dzięki elastyczności materiału z jakiego jest wykonana, bez żadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klapę przed zablokowaniem w pozycji otwartej.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

17) Zbiornik modułu tłoczni należy wyposażyć wyłącznie w separatory pionowe, z możliwością demontażu przez otwór rewizyjny umieszczony na górnej powierzchni zbiornika.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

„18) Konstrukcja dwóch wewnętrznych pionowych separatorów części stałych zastosowanych w tłoczni ścieków wyróżnia się tym, że wylot przelewowy w kierunku pomp i zbiornika retencyjnego tłoczni jest na poziomie wyraźnie wyższym niż poziom wylotu tłoczni w kierunku rurociągu tłoczni, dzięki czemu uzyskano strefę sedymentacji, a separator uzyskuje dodatkową funkcję sedymentacyjną. W ten sposób separator, oprócz większych części stałych głównie o charakterze organicznym (szmaty, włókniny, plastiki, papier itp.) zatrzymuje też łatwo opadającą frakcję mineralną (kamienie, żwir, piasek o uziarnieniu ponad 0,5mm) chroniąc w ten sposób pompy przed abrazją.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

„19) Na dopływie grawitacyjnym należy bezwzględnie zapewnić możliwość demontażu zasuw odcinającej bez konieczności przemieszczania modułu tłoczni ścieków, co ma szczególne znaczenie w przypadku jej usterki bądź wady materiałowej.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

„20) Na wentylacji tłoczni należy zastosować filtr antyodorowy z zaworem jednostronnego przepływu dedykowany do tłoczni ścieków.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

21) Tłocznia musi spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego przez wykonanie zbiornika modułu w klasie reakcji na ogień A1, co powinno zostać udokumentowane w deklaracji właściwości użytkowych w pozycji „Reakcja na ogień.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w

szczegółności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

23) Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie zbiornika tłoczni ścieków z kręgów betonowych.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów), nieprzejrzysty (ze względu na sprzeczności omawianego wymogu z dokumentacją projektową) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

„24) Praca urządzeń tłoczni będzie monitorowana. Typ urządzenia musi być kompatybilny z istniejącym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (użytkownikiem sieci) systemem. Wykonawca dokona podłączenia systemu monitoringu i wizualizacji GPRS tłoczni ścieków do istniejącego monitoringu działającego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.” Ustanowienie przedmiotowego wymagania w SWZ stanowi naruszenie:

a) art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj. : „4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący znaczną ilość dostępnych na rynku produktów tj. tłoczni ścieków.

b) Art. 16 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) tj.: „Art. 16. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; [...] 3) proporcjonalny.” poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji (eliminujących znaczną ilość dostępnych na rynku produktów) oraz nieproporcjonalny (stawiający wymagania nie wpływające na wydajność i zasadnicze cechy produktu, a wykluczające możliwość zastosowania znacznej ilości dostępnych na rynku produktów).

Mając na względzie powyższe wnosimy o wykreślenie przywołanego na wstępie wymogu dodatkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dokonał uzupełnienia w punkcie IV.5 Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wymagań dotyczących funkcjonalności tłoczni ścieków, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej.

W odniesieniu do art. 99 ust. 1 ww. ustawy, na który powołuje się Wykonawca, Zamawiający wskazuje, iż opis przedmiotu zamówienia został sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszelkich wymagań oraz okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

W związku z powyższym Zamawiający nie stwierdza żadnych sprzeczności pomiędzy wymaganiami dotyczącymi tłoczni ścieków a dokumentacją projektową i podtrzymuje wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dodatkowo, stanowisko Zamawiającego znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności w wyroku z dnia 4 października 2022 r. (sygn. akt: KIO 2474/22), w którym wskazano, że opis przedmiotu zamówienia nie musi być sporządzony w sposób umożliwiający złożenie ofert wszystkim wykonawcom na rynku:

„Opis ten musi bowiem uwzględniać potrzeby konkretnego zamawiającego i jeżeli potrzeby te są zasadne, przedmiot zamówienia może być opisany w sposób ograniczający konkurencję. Zatem od tego, czy opis przedmiotu zamówienia wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiającego, zależy, czy jego ewentualny ograniczający konkurencję charakter, jest dopuszczalny czy nie. W niniejszej sprawie zamawiający powołał się na fakt, że mieszkańcy gminy Strzelce nie będą w stanie podołać zbyt dla nich trudnym wymogom konserwacji oczyszczalni, a także zbyt wysokim kosztom eksploatacji i napraw tych urządzeń. Dlatego też zamawiający zdecydował się na taki opis oczyszczalni, który pozwoli ograniczyć konieczne obowiązki i koszty w tym zakresie. Izba uznała te argumenty za racjonalne, a w konsekwencji uznała, że opis przedmiotu zamówienia wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiającego działającego na rzecz mieszkańców gminy.

Powyższe zostało już stwierdzone w poprzednim orzeczeniu Izby zapadłym w przedmiotowej sprawie, tj. w wyroku z dnia 15.09.2022 r. o sygn. akt KIO 2290/22, w którym wskazano: „Zamawiający wskazał rozwiązanie czy też technologię, które ma być wykorzystana przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykazał przy tym, że jest to uzasadnione jego potrzebami. Wyjaśnił bowiem z jakich powodów oczekuje dostarczenia oczyszczalni opartej na określonej technologii, która - jak konsekwentnie podkreślał - odpowiada jego uzasadnionym potrzebom. Przede wszystkim podał, iż decydując się na konkretne rozwiązanie, technologię i budowę, brał pod uwagę możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia się zbiorników (grodzi), co może zdarzyć się przy serwisowaniu urządzenia. Istotne było dla niego także aby „sterowanie cyklem napowietrzania następowało w sposób wymuszony, ciągły, bez możliwości ręcznego lub automatycznego sterowania”, gdyż „działanie oczyszczalni przy użyciu sterownika automatycznego powoduje większą awaryjność urządzenia, komplikuje jego eksploatację, podnosi koszty serwisowe oraz zwiększa koszty wymiany w przypadku awarii”. Powyższe podyktowane było jego dotychczasowym doświadczeniem wynikającym z eksploatacji już użytkowanych oczyszczalni”. Zatem również w ww. wyroku Izba oceniła potrzeby zamawiającego jako uzasadnione.

Z powyższego wynika, że niezależnie od braku naruszenia przez zamawiającego art. 99 ust. 6 ustawy Pzp z przyczyn wyżej wskazanych, nie można też przyjąć, że ewentualna niemożność złożenia ofert przez wszystkich wykonawców na rynku, dowodzi w tym przypadku, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób niezgodny z przepisami ustawy Pzp”.

Wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dziemionna.

Wójt Gminy

Zbigniew Wiśniewski